

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/08/15

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/08/15 01	SR	9,29	V	11,17	V	137,27	V	7,89	V	0,28	V	145,12	V	31065	V
2016/08/15 02	SR	6,30	V	5,43	V	150,98	V	6,38	V	0,31	V	144,98	V	29780	V
2016/08/15 03	SR	5,21	V	3,82	V	154,39	V	5,26	V	0,37	V	144,80	V	28359	V
2016/08/15 04	SR	5,29	V	2,48	V	147,99	V	5,38	V	0,31	V	144,81	V	27844	V
2016/08/15 05	SR	5,46	V	1,76	V	146,25	V	4,79	V	0,31	V	144,55	V	27494	V
2016/08/15 06	SR	6,22	V	1,33	V	147,96	V	5,08	V	0,31	V	144,25	V	27149	V
2016/08/15 07	SR	4,54	V	1,11	V	157,22	V	4,50	V	0,31	V	144,77	V	27777	V
2016/08/15 08	SR	10,01	V	1,38	V	150,36	V	7,26	V	0,36	V	144,63	V	27641	V
2016/08/15 09	SR	17,61	V	1,12	V	116,73	V	6,20	V	0,31	V	141,96	V	26777	V
2016/08/15 10	SR	12,98	V	0,99	V	122,77	V	4,35	V	0,32	V	141,37	V	27318	V
2016/08/15 11	SR	35,25	V	1,29	V	104,59	V	3,27	V	0,34	V	141,28	V	26891	V
2016/08/15 12	SR	21,17	V	1,13	V	121,23	V	2,01	V	0,35	V	142,14	V	27864	V
2016/08/15 13	SR	8,47	V	0,81	V	136,71	V	2,08	V	0,37	V	142,97	V	28270	V
2016/08/15 14	SR	25,92	V	0,80	V	112,22	V	1,91	V	0,38	V	142,55	V	27144	V
2016/08/15 15	SR	21,56	V	0,78	V	119,65	V	0,89	V	0,40	V	142,73	V	27542	V
2016/08/15 16	SR	26,81	V	0,75	V	115,93	V	0,28	V	0,38	V	143,52	V	28004	V
2016/08/15 17	SR	27,93	V	0,74	V	121,15	V	0,20	V	0,40	V	144,15	V	28072	V
2016/08/15 18	SR	8,66	V	0,61	V	135,29	V	0,36	V	0,38	V	144,15	V	28403	V
2016/08/15 19	SR	21,87	V	0,67	V	118,30	V	0,14	V	0,35	V	143,95	V	27822	V
2016/08/15 20	SR	22,58	V	0,59	V	123,66	V	0,10	V	0,33	V	143,84	V	27683	V
2016/08/15 21	SR	12,41	V	0,46	V	134,35	V	0,00	V	0,33	V	144,29	V	28524	V
2016/08/15 22	SR	37,30	V	0,72	V	103,70	V	0,03	V	0,32	V	143,89	V	27467	V
2016/08/15 23	SR	26,90	V	0,39	V	100,24	V	0,00	V	0,31	V	144,10	V	27479	V
2016/08/15 24	SR	15,41	V	0,33	V	116,61	V	0,00	V	0,31	V	144,60	V	27501	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.5-37.3	0.3-11.2	100.2-157.2	0.0-7.9	0.3-0.4	141.3-145.1	26777.4-31065.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	16.5	1.7	129	2.8	0.3	143.7	27911.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: