

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/08/01

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/08/01 01	SR	72,01	V	0,01	V	78,10	V	0,00	V	1,42	V	140,88	V	25908	V
2018/08/01 02	SR	38,30	V	0,01	V	89,91	V	0,00	V	1,49	V	141,08	V	26100	V
2018/08/01 03	SR	108,54	V	0,00	V	68,61	V	0,07	V	1,41	V	141,09	V	25819	V
2018/08/01 04	SR	96,52	V	0,01	V	75,48	V	0,00	V	1,37	V	140,93	V	25755	V
2018/08/01 05	SR	40,93	V	0,19	V	89,46	V	0,00	V	1,43	V	141,38	V	26271	V
2018/08/01 06	SR	36,85	V	0,26	V	91,53	V	0,00	V	1,49	V	141,72	V	26170	V
2018/08/01 07	SR	37,59	V	0,26	V	94,14	V	0,00	V	1,43	V	142,12	V	26056	V
2018/08/01 08	SR	43,02	V	0,28	V	88,02	V	0,00	V	1,48	V	142,48	V	26007	V
2018/08/01 09	SR	33,81	V	0,26	V	94,40	V	0,00	V	1,52	V	142,89	V	25955	V
2018/08/01 10	SR	33,46	V	0,29	V	90,36	V	0,00	V	1,57	V	143,23	V	26105	V
2018/08/01 11	SR	62,51	V	0,41	V	74,70	V	0,00	V	1,49	V	143,43	V	25759	V
2018/08/01 12	SR	63,69	V	0,40	V	75,17	V	0,00	V	1,40	V	143,45	V	25485	V
2018/08/01 13	SR	47,73	V	0,32	V	90,97	V	0,00	V	1,54	V	143,92	V	25830	V
2018/08/01 14	SR	51,15	V	0,38	V	85,43	V	0,01	V	1,63	V	144,27	V	27139	V
2018/08/01 15	SR	28,83	V	0,30	V	115,33	V	0,00	V	1,89	V	144,40	V	27132	V
2018/08/01 16	SR	81,78	V	0,70	V	87,40	V	0,02	V	1,79	V	144,35	V	26774	V
2018/08/01 17	SR	63,91	V	0,51	V	84,88	V	0,00	V	1,66	V	144,31	V	26699	V
2018/08/01 18	SR	59,50	V	0,46	V	94,39	V	0,00	V	1,53	V	144,75	V	26902	V
2018/08/01 19	SR	65,40	V	0,40	V	75,66	V	0,00	V	1,44	V	145,27	V	26576	V
2018/08/01 20	SR	66,79	V	0,36	V	64,98	V	0,00	V	1,48	V	145,93	V	26616	V
2018/08/01 21	SR	44,50	V	0,30	V	81,27	V	0,00	V	1,42	V	146,30	V	26884	V
2018/08/01 22	SR	41,38	V	0,29	V	83,66	V	0,00	V	1,42	V	146,45	V	26942	V
2018/08/01 23	SR	66,56	V	0,51	V	76,48	V	0,00	V	1,43	V	146,70	V	26854	V
2018/08/01 24	SR	81,20	V	0,67	V	72,59	V	0,00	V	1,52	V	146,37	V	26891	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	28.8-108.5	0.0-0.7	65.0-115.3	0.0-0.1	1.4-1.9	140.9-146.7	25485.3-27139.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.9	0.3	84.3	0	1.5	143.7	26359.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni Pizzo

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/08/02

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/08/02 01	SR	87,04	V	0,61	V	65,72	V	0,00	V	1,48	V	145,81	V	26635	V
2018/08/02 02	SR	68,12	V	0,41	V	75,18	V	0,00	V	1,61	V	145,98	V	26870	V
2018/08/02 03	SR	53,37	V	0,35	V	79,68	V	0,00	V	1,60	V	145,90	V	26882	V
2018/08/02 04	SR	82,81	V	0,91	V	72,14	V	0,03	V	1,57	V	146,04	V	26901	V
2018/08/02 05	SR	41,93	V	0,27	V	82,75	V	0,00	V	1,62	V	146,41	V	27112	V
2018/08/02 06	SR	92,51	V	0,96	V	68,32	V	0,05	V	1,65	V	146,55	V	26981	V
2018/08/02 07	SR	45,38	V	0,29	V	78,18	V	0,00	V	1,60	V	146,87	V	26852	V
2018/08/02 08	SR	47,98	V	0,76	V	91,21	V	0,10	V	1,75	V	147,04	V	26850	V
2018/08/02 09	SR	50,50	V	0,33	V	78,50	V	0,00	V	1,79	V	147,16	V	26827	V
2018/08/02 10	SR	59,21	V	0,48	V	74,77	V	0,01	V	1,79	V	147,48	V	26893	V
2018/08/02 11	SR	65,81	V	0,48	V	74,57	V	0,00	V	1,80	V	147,45	V	26794	V
2018/08/02 12	SR	75,75	V	0,52	V	65,58	V	0,01	V	2,11	V	146,75	V	26368	V
2018/08/02 13	SR	49,11	V	0,31	V	81,24	V	0,00	V	1,70	V	141,73	V	26607	V
2018/08/02 14	SR	72,84	V	1,64	V	89,36	V	0,34	V	2,02	V	141,30	V	26809	V
2018/08/02 15	SR	78,35	V	0,78	V	81,23	V	0,03	V	1,64	V	141,91	V	26680	V
2018/08/02 16	SR	58,17	V	0,64	V	90,84	V	0,03	V	1,88	V	141,88	V	26849	V
2018/08/02 17	SR	36,83	V	0,33	V	88,40	V	0,00	V	1,56	V	141,88	V	26605	V
2018/08/02 18	SR	78,68	V	0,66	V	63,13	V	0,01	V	1,43	V	141,86	V	26351	V
2018/08/02 19	SR	40,78	V	0,28	V	69,00	V	0,00	V	1,49	V	142,68	V	26548	V
2018/08/02 20	SR	57,55	V	0,36	V	68,59	V	0,00	V	1,46	V	143,22	V	26343	V
2018/08/02 21	SR	58,44	V	0,35	V	63,23	V	0,00	V	1,43	V	143,63	V	26271	V
2018/08/02 22	SR	46,76	V	0,36	V	76,16	V	0,00	V	1,55	V	143,98	V	26254	V
2018/08/02 23	SR	127,52	V	2,08	V	79,54	V	0,26	V	1,52	V	143,13	V	26014	V
2018/08/02 24	SR	82,61	V	1,19	V	102,36	V	0,10	V	1,63	V	142,58	V	26342	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	36.8-127.5	0.3-2.1	63.1-102.4	0.0-0.3	1.4-2.1	141.3-147.5	26013.6-27112.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.9	0.6	77.5	0	1.7	144.6	26651.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/08/04

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/08/04 01	SR	110,20	V	0,53	V	59,91	NV	0,00	V	0,75	V	142,15	V	27027	V
2018/08/04 02	SR	110,69	V	0,59	V	56,14	NV	0,00	V	0,84	V	142,32	V	27101	V
2018/08/04 03	SR	89,30	V	0,50	V	61,24	V	0,00	V	0,97	V	142,27	V	27324	V
2018/08/04 04	SR	79,52	V	0,39	V	65,14	V	0,00	V	0,97	V	142,41	V	27286	V
2018/08/04 05	SR	57,80	V	0,29	V	72,58	V	0,00	V	0,92	V	142,65	V	27320	V
2018/08/04 06	SR	56,84	V	0,35	V	83,25	V	0,00	V	0,84	V	142,89	V	27273	V
2018/08/04 07	SR	98,92	V	0,60	V	70,84	V	0,00	V	0,84	V	143,45	V	27174	V
2018/08/04 08	SR	80,75	V	0,48	V	72,83	V	0,00	V	0,89	V	143,70	V	27101	V
2018/08/04 09	SR	81,71	V	0,57	V	72,68	V	0,00	V	0,97	V	144,41	V	26885	V
2018/08/04 10	SR	142,11	V	1,61	V	58,81	NV	0,00	V	1,10	V	144,74	V	26394	V
2018/08/04 11	SR	31,60	V	0,30	V	90,22	V	0,00	V	1,17	V	145,03	V	26488	V
2018/08/04 12	SR	42,84	V	0,28	V	70,01	V	0,00	V	1,25	V	145,36	V	26949	V
2018/08/04 13	SR	49,57	V	0,30	V	69,79	V	0,00	V	1,20	V	145,74	V	26958	V
2018/08/04 14	SR	56,07	V	0,34	V	68,52	V	0,00	V	1,27	V	145,09	V	26989	V
2018/08/04 15	SR	86,57	V	0,89	V	61,41	V	0,05	V	0,99	V	143,38	V	26734	V
2018/08/04 16	SR	104,97	V	1,29	V	60,46	V	0,08	V	1,02	V	143,35	V	26831	V
2018/08/04 17	SR	62,71	V	2,26	V	88,83	V	1,46	V	1,08	V	143,28	V	27115	V
2018/08/04 18	SR	40,07	V	0,28	V	83,24	V	0,00	V	1,03	V	143,05	V	27205	V
2018/08/04 19	SR	43,60	V	0,35	V	85,30	V	0,00	V	1,01	V	142,67	V	26963	V
2018/08/04 20	SR	36,99	V	0,23	V	84,66	V	0,00	V	0,79	V	141,38	V	26712	V
2018/08/04 21	SR	24,45	V	0,22	V	99,41	V	0,00	V	0,93	V	141,61	V	27357	V
2018/08/04 22	SR	24,56	V	0,23	V	96,05	V	0,00	V	1,12	V	142,41	V	27287	V
2018/08/04 23	SR	45,60	V	0,38	V	96,18	V	0,00	V	1,16	V	142,69	V	27236	V
2018/08/04 24	SR	49,94	V	0,43	V	106,36	V	0,00	V	1,12	V	142,17	V	27083	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.5-142.1	0.2-2.3	60.5-106.4	0.0-1.5	0.8-1.3	141.4-145.7	26393.9-27356.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.9	0.6	79	0.1	1	143.3	27032.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Shani Noia

RESPONSABILE IMPIANTO:

