



# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/13 01	SR	35,95	V	0,55	V	76,75	V	0,00	V	0,47	V	142,78	V	28742	V
2021/08/13 02	SR	36,56	V	0,64	V	78,74	V	0,00	V	0,53	V	143,61	V	28994	V
2021/08/13 03	SR	46,66	V	0,72	V	76,74	V	0,03	V	0,56	V	144,10	V	29198	V
2021/08/13 04	SR	40,04	V	0,68	V	80,03	V	0,01	V	0,60	V	144,29	V	29172	V
2021/08/13 05	SR	79,55	V	0,75	V	56,45	V	0,01	V	0,57	V	144,23	V	29210	V
2021/08/13 06	SR	97,28	V	0,81	V	46,68	V	0,00	V	0,50	V	144,16	V	29217	V
2021/08/13 07	SR	70,38	V	0,76	V	55,54	V	0,00	V	0,50	V	144,63	V	29578	V
2021/08/13 08	SR	66,68	V	1,63	V	87,18	V	0,19	V	0,49	V	144,92	V	29637	V
2021/08/13 09	SR	27,34	V	0,62	V	82,88	V	0,00	V	0,47	V	145,46	V	29584	V
2021/08/13 10	SR	36,81	V	0,59	V	77,52	V	0,00	V	0,61	V	145,92	V	29335	V
2021/08/13 11	SR	42,79	V	0,58	V	67,20	V	0,00	V	2,01	V	142,60	V	28854	V
2021/08/13 12	SR	33,16	V	0,53	V	76,81	V	0,00	V	0,60	V	139,46	V	29481	V
2021/08/13 13	SR	27,10	V	0,53	V	83,78	V	0,00	V	0,56	V	139,84	V	29776	V
2021/08/13 14	SR	65,02	V	0,80	V	65,32	V	0,04	V	0,53	V	140,23	V	29648	V
2021/08/13 15	SR	94,28	V	1,62	V	63,15	V	0,33	V	0,55	V	139,36	V	29001	V
2021/08/13 16	SR	52,28	V	0,74	V	68,35	V	0,01	V	0,49	V	138,57	V	29562	V
2021/08/13 17	SR	29,75	V	0,68	V	72,23	V	0,00	V	0,50	V	139,29	V	29625	V
2021/08/13 18	SR	30,58	V	0,73	V	72,99	V	0,00	V	0,48	V	140,02	V	29547	V
2021/08/13 19	SR	48,60	V	0,79	V	59,54	V	0,00	V	0,56	V	140,03	V	29321	V
2021/08/13 20	SR	55,02	V	0,84	V	59,74	V	0,00	V	0,48	V	139,53	V	29345	V
2021/08/13 21	SR	25,07	V	0,63	V	76,69	V	0,00	V	0,47	V	139,51	V	29655	V
2021/08/13 22	SR	21,34	V	0,57	V	79,79	V	0,00	V	0,48	V	139,38	V	29717	V
2021/08/13 23	SR	18,06	V	0,52	V	80,49	V	0,00	V	0,49	V	139,14	V	29776	V
2021/08/13 24	SR	53,56	V	0,68	V	68,92	V	0,02	V	0,46	V	139,46	V	29531	V

<b>Campo Scala</b>	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
<b>Min-Max</b>	18.1-97.3	0.5-1.6	46.7-87.2	0.0-0.3	0.5-2.0	138.6-145.9	28742.4-29776.1
<b>Supero Orario</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Media Giornaliera</b>	47.2	0.7	71.4	0	0.6	141.7	29396.1
<b>Supero Giornaliero</b>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/14 01	SR	64,17	V	0,88	V	69,51	V	0,03	V	0,40	V	139,86	V	29405	V
2021/08/14 02	SR	39,76	V	0,68	V	79,17	V	0,01	V	0,37	V	140,36	V	29449	V
2021/08/14 03	SR	72,14	V	0,73	V	62,77	V	0,01	V	0,39	V	140,52	V	29572	V
2021/08/14 04	SR	92,31	V	0,83	V	54,64	V	0,01	V	0,43	V	140,74	V	29622	V
2021/08/14 05	SR	86,17	V	0,92	V	53,70	V	0,04	V	0,42	V	140,62	V	29104	V
2021/08/14 06	SR	54,48	V	0,65	V	66,26	V	0,00	V	0,43	V	140,83	V	29446	V
2021/08/14 07	SR	36,02	V	0,57	V	76,65	V	0,00	V	0,45	V	141,44	V	29418	V
2021/08/14 08	SR	37,25	V	0,64	V	76,67	V	0,00	V	0,46	V	141,66	V	29246	V
2021/08/14 09	SR	40,49	V	0,64	V	69,15	V	0,00	V	0,48	V	142,03	V	29007	V
2021/08/14 10	SR	87,37	V	0,94	V	54,47	V	0,03	V	0,49	V	142,40	V	28850	V
2021/08/14 11	SR	55,19	V	0,66	V	61,29	V	0,00	V	0,49	V	143,13	V	28923	V
2021/08/14 12	SR	112,19	V	1,00	V	54,89	V	0,03	V	0,46	V	143,76	V	28854	V
2021/08/14 13	SR	53,29	V	0,64	V	69,39	V	0,00	V	0,43	V	144,37	V	28909	V
2021/08/14 14	SR	45,11	V	0,61	V	72,61	V	0,00	V	0,43	V	144,59	V	28696	V
2021/08/14 15	SR	57,73	V	0,66	V	64,98	V	0,00	V	0,56	V	144,82	V	28588	V
2021/08/14 16	SR	71,67	V	0,74	V	59,78	V	0,00	V	0,44	V	142,53	V	28760	V
2021/08/14 17	SR	65,61	V	0,84	V	65,66	V	0,02	V	0,48	V	141,93	V	28840	V
2021/08/14 18	SR	54,86	V	0,73	V	67,46	V	0,00	V	0,44	V	141,51	V	28852	V
2021/08/14 19	SR	100,24	V	1,43	V	54,85	V	0,15	V	0,46	V	141,34	V	28872	V
2021/08/14 20	SR	50,99	V	0,81	V	64,28	V	0,00	V	0,45	V	141,47	V	28973	V
2021/08/14 21	SR	37,62	V	0,68	V	67,72	V	0,00	V	0,49	V	141,35	V	29049	V
2021/08/14 22	SR	42,03	V	0,65	V	60,65	V	0,00	V	0,47	V	141,51	V	29093	V
2021/08/14 23	SR	59,18	V	0,75	V	50,56	V	0,00	V	0,51	V	141,65	V	29057	V
2021/08/14 24	SR	99,92	V	1,17	V	41,48	V	0,08	V	0,53	V	141,95	V	28980	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	36.0-112.2	0.6-1.4	41.5-79.2	0.0-0.1	0.4-0.6	139.9-144.8	28588.2-29622.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.2	0.8	63.3	0	0.5	141.9	29065.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: *Giovanni Ruffa*

RESPONSABILE IMPIANTO: *[Signature]*





# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/15 01	SR	111,78	V	1,10	V	39,45	V	0,07	V	0,56	V	141,57	V	29099	V
2021/08/15 02	SR	75,57	V	0,83	V	47,94	V	0,00	V	0,57	V	141,20	V	29185	V
2021/08/15 03	SR	54,81	V	0,67	V	56,16	V	0,00	V	0,56	V	141,20	V	29185	V
2021/08/15 04	SR	56,12	V	0,68	V	53,20	V	0,00	V	0,54	V	141,44	V	29143	V
2021/08/15 05	SR	51,76	V	0,74	V	58,56	V	0,00	V	0,51	V	141,61	V	29184	V
2021/08/15 06	SR	63,48	V	0,77	V	55,87	V	0,00	V	0,51	V	141,84	V	29236	V
2021/08/15 07	SR	62,66	V	1,14	V	132,26	V	0,01	V	0,40	V	135,45	V	13610	V
2021/08/15 08	SR	74,87	V	1,44	V	114,28	V	0,05	V	0,41	V	126,62	V	12397	V
2021/08/15 09	SP	137,41	V	1,61	V	153,34	V	1,04	V	0,28	NV	122,28	V	13324	V
2021/08/15 10	SP	1000,00	V	170,96	V	166,55	V	93,89	V	0,62	V	114,81	V	4066	V
2021/08/15 11	AV	230,11	NV	43,25	NV	98,09	NV	19,99	NV	0,65	V	113,63	V	18273	NV
2021/08/15 12	SP	523,30	V	89,49	V	120,76	V	74,50	V	0,50	V	114,63	V	7044	V
2021/08/15 13	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,18	V	107,29	V	0,00	NV
2021/08/15 14	SP	1000,00	NV	158,08	NV	173,52	NV	236,08	NV	0,27	V	103,64	V	5137	NV
2021/08/15 15	SP	1000,00	NV	202,15	NV	140,69	NV	309,88	NV	0,38	V	102,42	V	4008	NV
2021/08/15 16	SP	1000,00	NV	216,08	NV	182,19	NV	219,41	NV	0,33	V	101,81	V	4103	NV
2021/08/15 17	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,14	V	101,47	V	0,00	NV
2021/08/15 18	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,19	NV	100,78	NV	0,00	NV
2021/08/15 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/08/15 20	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,39	NV	98,06	NV	0,00	NV
2021/08/15 21	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,22	V	95,87	V	0,00	NV
2021/08/15 22	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,21	V	94,38	V	0,00	NV
2021/08/15 23	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,29	V	93,45	V	0,00	NV
2021/08/15 24	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,51	V	92,67	V	0,00	NV

<b>Campo Scala</b>	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
<b>Min-Max</b>	51.8-111.8	0.7-1.4	39.5-132.3	0.0-0.1	0.4-0.6	126.6-141.8	12396.9-29235.6
<b>Supero Orario</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Media Giornaliera</b>	68.9	0.9	69.7	0	0.5	138.9	25130
<b>Supero Giornaliero</b>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: *Giovanni P. 110*

RESPONSABILE IMPIANTO: *[Signature]*



# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/16 01	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,50	V	92,05	V	0,00	NV
2021/08/16 02	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,46	V	91,54	V	0,00	NV
2021/08/16 03	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,28	V	90,56	V	0,00	NV
2021/08/16 04	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,17	V	89,40	V	0,00	NV
2021/08/16 05	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,19	V	88,26	V	0,00	NV
2021/08/16 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/08/16 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/08/16 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/08/16 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/08/16 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/08/16 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/08/16 12	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	82,29	NV	0,00	NV
2021/08/16 13	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	28,53	NV	83,50	NV	0,00	NV
2021/08/16 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/08/16 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/08/16 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/08/16 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/08/16 18	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,63	NV	77,96	NV	0,00	NV
2021/08/16 19	AV	1000,00	V	129,37	V	79,84	V	36,92	V	0,59	V	77,54	V	3890	V
2021/08/16 20	AV	1000,00	V	159,98	V	150,50	V	73,35	V	0,70	V	81,62	V	12105	V
2021/08/16 21	AV	1000,00	V	155,09	V	206,98	V	52,72	V	0,59	V	81,31	V	13671	V
2021/08/16 22	AV	1000,00	V	125,23	V	205,48	V	21,53	V	0,80	V	82,05	V	16861	V
2021/08/16 23	AV	784,42	V	57,28	V	236,34	V	0,22	V	0,46	V	87,78	V	17197	V
2021/08/16 24	AV	381,85	V	33,11	V	187,30	V	0,00	V	0,52	V	94,62	V	18429	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

*Giovanni Pina*

RESPONSABILE IMPIANTO:

*[Signature]*



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/17 01	AV	29,60	V	31,78	V	171,86	V	0,00	V	0,31	V	100,33	V	15722	V
2021/08/17 02	AV	14,97	V	24,58	V	162,35	V	0,00	V	0,67	V	106,33	V	18019	V
2021/08/17 03	AV	10,37	V	16,61	V	115,29	V	0,01	V	0,99	V	120,48	V	22385	V
2021/08/17 04	SR	69,91	V	12,27	V	86,85	V	0,00	V	3,98	V	125,07	V	28400	V
2021/08/17 05	SP	25,01	V	11,72	V	109,85	V	0,00	V	0,76	V	120,79	V	12106	V
2021/08/17 06	SP	636,66	NV	102,29	NV	144,43	NV	31,60	NV	0,34	V	106,63	V	5636	NV
2021/08/17 07	SP	1000,00	NV	227,21	NV	117,17	NV	191,22	NV	0,31	V	98,43	V	4428	NV
2021/08/17 08	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,26	V	93,43	V	0,00	NV
2021/08/17 09	SP	1000,00	NV	229,20	NV	75,88	NV	413,94	NV	0,68	V	90,64	V	4207	NV
2021/08/17 10	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,79	V	89,39	V	0,00	NV
2021/08/17 11	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	5,86	V	89,02	V	0,00	NV
2021/08/17 12	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	9,52	NV	88,93	NV	0,00	NV
2021/08/17 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/08/17 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/08/17 15	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	10,86	NV	88,19	NV	0,00	NV
2021/08/17 16	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	8,75	NV	88,14	NV	0,00	NV
2021/08/17 17	AV	1000,00	NV	217,33	NV	186,52	NV	187,68	NV	27,81	NV	90,75	NV	4684	NV
2021/08/17 18	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	3,47	NV	101,18	NV	0,00	NV
2021/08/17 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/08/17 20	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,79	NV	98,98	NV	0,00	NV
2021/08/17 21	AV	1000,00	NV	142,00	NV	88,64	NV	50,14	NV	0,36	V	94,67	V	4665	NV
2021/08/17 22	AV	896,58	V	109,66	V	136,38	V	27,46	V	0,34	V	95,46	V	8904	V
2021/08/17 23	AV	393,82	V	70,15	V	172,25	V	3,54	V	0,69	V	102,18	V	13833	V
2021/08/17 24	AV	13,40	V	35,90	V	134,93	V	3,28	V	1,10	V	104,16	V	14932	V

<b>Campo Scala</b>	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
<b>Min-Max</b>	69.9-69.9	12.3-12.3	86.8-86.8	0.0-0.0	4.0-4.0	125.1-125.1	28399.9-28399.9
<b>Supero Orario</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Media Giornaliera</b>	69.9	12.3	86.8	0	4	125.1	28399.9
<b>Supero Giornaliero</b>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni P.M.

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]








# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/19 01	SR	62,62	V	4,64	V	82,34	V	0,11	V	1,57	V	144,61	V	33984	V
2021/08/19 02	SR	94,73	V	4,25	V	66,07	V	0,03	V	1,46	V	144,78	V	34151	V
2021/08/19 03	SR	87,16	V	3,91	V	68,03	V	0,01	V	1,41	V	145,15	V	34059	V
2021/08/19 04	SR	57,88	V	3,64	V	76,25	V	0,02	V	1,38	V	145,41	V	34318	V
2021/08/19 05	SR	84,12	V	3,56	V	63,59	V	0,02	V	1,31	V	145,72	V	34384	V
2021/08/19 06	SR	73,45	V	3,42	V	67,57	V	0,02	V	1,33	V	145,86	V	34389	V
2021/08/19 07	SR	78,40	V	3,97	V	68,75	V	0,00	V	1,28	V	145,67	V	34955	V
2021/08/19 08	SR	58,29	V	3,47	V	73,93	V	0,00	V	1,23	V	145,58	V	34990	V
2021/08/19 09	SR	51,19	V	3,13	V	74,79	V	0,00	V	1,20	V	145,42	V	34910	V
2021/08/19 10	SR	48,49	V	2,99	V	77,85	V	0,00	V	1,22	V	140,99	V	35156	V
2021/08/19 11	SR	50,49	V	2,73	V	72,02	V	0,00	V	1,12	V	139,45	V	35193	V
2021/08/19 12	SR	105,22	V	2,70	V	48,36	V	0,00	V	1,08	V	139,41	V	34899	V
2021/08/19 13	SR	92,36	V	2,46	V	56,01	V	0,00	V	1,07	V	140,01	V	34877	V
2021/08/19 14	SR	97,39	V	3,26	V	59,64	V	0,00	V	0,90	V	140,18	V	34141	V
2021/08/19 15	SR	125,85	V	4,31	V	51,70	V	0,00	V	0,76	V	141,50	V	33978	V
2021/08/19 16	SR	163,98	V	3,26	V	43,21	V	0,00	V	0,92	V	143,01	V	34251	V
2021/08/19 17	SR	107,00	V	2,74	V	71,32	V	0,00	V	0,71	V	137,40	V	34704	V
2021/08/19 18	SR	56,37	V	2,34	V	79,23	V	0,00	V	0,70	V	134,08	V	35014	V
2021/08/19 19	SR	88,82	V	2,37	V	64,75	V	0,00	V	0,63	V	133,80	V	34879	V
2021/08/19 20	SR	84,17	V	2,26	V	64,16	V	0,00	V	0,66	V	134,39	V	34804	V
2021/08/19 21	SR	72,07	V	2,11	V	68,47	V	0,00	V	0,64	V	134,66	V	34776	V
2021/08/19 22	SR	130,37	V	3,05	V	74,64	V	0,06	V	0,72	V	134,75	V	35161	V
2021/08/19 23	SR	59,11	V	2,57	V	89,15	V	0,02	V	0,83	V	134,85	V	36299	V
2021/08/19 24	SR	76,81	V	2,78	V	85,02	V	0,10	V	0,86	V	134,82	V	36117	V

<b>Campo Scala</b>	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
<b>Min-Max</b>	48.5-164.0	2.1-4.6	43.2-89.2	0.0-0.1	0.6-1.6	133.8-145.9	33977.8-36298.5
<b>Supero Orario</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Media Giornaliera</b>	83.6	3.2	68.6	0	1	140.5	34766.1
<b>Supero Giornaliero</b>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 



## CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/20 01	SR	73,58	V	2,50	V	87,25	V	0,05	V	0,91	V	135,13	V	36321	V
2021/08/20 02	SR	60,94	V	1,96	V	91,21	V	0,02	V	0,96	V	135,29	V	36763	V
2021/08/20 03	SR	43,83	V	1,63	V	94,58	V	0,00	V	0,95	V	135,43	V	36914	V
2021/08/20 04	SR	39,35	V	1,61	V	96,97	V	0,01	V	0,96	V	135,49	V	36766	V
2021/08/20 05	SR	67,61	V	2,14	V	92,58	V	0,04	V	0,94	V	136,01	V	36561	V
2021/08/20 06	SR	69,06	V	2,07	V	93,62	V	0,08	V	0,93	V	136,43	V	36649	V
2021/08/20 07	SR	88,38	V	2,98	V	81,51	V	0,07	V	1,05	V	137,07	V	35903	V
2021/08/20 08	SR	177,42	V	5,50	V	67,24	V	0,81	V	0,79	V	135,53	V	35795	V
2021/08/20 09	SR	66,78	V	2,62	V	82,75	V	0,16	V	0,76	V	135,47	V	35728	V
2021/08/20 10	SR	84,70	V	3,01	V	80,51	V	0,27	V	0,67	V	136,47	V	35310	V
2021/08/20 11	SR	94,51	V	2,75	V	72,21	V	0,18	V	0,65	V	137,97	V	34896	V
2021/08/20 12	SR	48,51	V	1,77	V	81,01	V	0,00	V	0,64	V	139,43	V	34709	V
2021/08/20 13	SR	85,81	V	1,83	V	62,33	V	0,01	V	0,64	V	139,98	V	34547	V
2021/08/20 14	SR	75,51	V	3,42	V	63,47	V	0,35	V	0,87	V	139,98	V	34443	V
2021/08/20 15	SR	59,39	V	3,29	V	75,33	V	0,00	V	3,28	V	139,19	V	33345	V
2021/08/20 16	SR	14,45	V	2,86	V	95,39	V	0,00	V	2,20	V	140,15	V	33537	V
2021/08/20 17	SR	22,51	V	2,28	V	91,14	V	0,00	V	2,24	V	138,00	V	34063	V
2021/08/20 18	SR	26,54	V	2,44	V	78,18	V	0,00	V	5,70	V	134,05	V	34423	V
2021/08/20 19	SR	28,97	V	2,30	V	84,99	V	0,00	V	0,84	V	133,66	V	34924	V
2021/08/20 20	SR	42,49	V	2,36	V	82,38	V	0,00	V	0,66	V	134,53	V	34563	V
2021/08/20 21	SR	32,42	V	2,33	V	100,52	V	0,00	V	0,59	V	134,92	V	34557	V
2021/08/20 22	SR	56,17	V	2,32	V	76,31	V	0,00	V	0,71	V	135,16	V	34292	V
2021/08/20 23	SR	80,79	V	2,28	V	55,85	V	0,00	V	0,53	V	135,37	V	33665	V
2021/08/20 24	SR	42,64	V	2,00	V	68,61	V	0,00	V	0,50	V	135,51	V	34067	V

<b>Campo Scala</b>	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
<b>Min-Max</b>	14.5-177.4	1.6-5.5	55.8-100.5	0.0-0.8	0.5-5.7	133.7-140.1	33344.8-36913.5
<b>Supero Orario</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Media Giornaliera</b>	61.8	2.5	81.5	0.1	1.2	136.5	35114.2
<b>Supero Giornaliero</b>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:





## CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/21

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/21 01	SR	26,34	V	1,89	V	74,35	V	0,00	V	0,49	V	135,81	V	34547	V
2021/08/21 02	SR	39,45	V	1,95	V	64,47	V	0,00	V	0,46	V	135,85	V	34156	V
2021/08/21 03	SR	71,31	V	2,13	V	56,78	V	0,00	V	0,46	V	136,25	V	33789	V
2021/08/21 04	SR	68,64	V	2,15	V	58,43	V	0,00	V	0,50	V	136,96	V	33910	V
2021/08/21 05	SR	75,58	V	2,32	V	63,48	V	0,01	V	0,54	V	137,77	V	34041	V
2021/08/21 06	SR	39,15	V	2,11	V	77,53	V	0,00	V	0,57	V	138,44	V	34458	V
2021/08/21 07	SR	26,01	V	2,22	V	89,15	V	0,00	V	0,63	V	138,61	V	35298	V
2021/08/21 08	SR	66,79	V	2,33	V	65,20	V	0,00	V	0,66	V	138,68	V	34610	V
2021/08/21 09	SR	65,69	V	2,26	V	63,89	V	0,00	V	0,78	V	137,13	V	33918	V
2021/08/21 10	SR	94,75	V	2,46	V	57,67	V	0,00	V	0,56	V	136,04	V	33801	V
2021/08/21 11	SR	44,08	V	1,70	V	69,25	V	0,00	V	0,52	V	135,93	V	34057	V
2021/08/21 12	SR	40,66	V	1,54	V	69,57	V	0,00	V	0,51	V	136,20	V	34092	V
2021/08/21 13	SR	41,22	V	1,47	V	65,97	V	0,00	V	0,48	V	136,26	V	33924	V
2021/08/21 14	SR	34,19	V	1,43	V	65,83	V	0,00	V	0,46	V	136,56	V	33991	V
2021/08/21 15	SR	27,59	V	1,43	V	74,81	V	0,00	V	0,58	V	137,09	V	34267	V
2021/08/21 16	SR	66,54	V	1,90	V	72,57	V	0,00	V	0,48	V	136,88	V	34699	V
2021/08/21 17	SR	82,24	V	2,11	V	54,75	V	0,00	V	0,54	V	137,24	V	34910	V
2021/08/21 18	SR	86,95	V	2,18	V	55,02	V	0,00	V	0,58	V	137,58	V	35143	V
2021/08/21 19	SR	69,56	V	1,92	V	53,09	V	0,00	V	0,64	V	138,05	V	35017	V
2021/08/21 20	SR	108,05	V	2,19	V	48,97	V	0,00	V	0,57	V	138,77	V	34548	V
2021/08/21 21	SR	40,71	V	1,69	V	76,92	V	0,00	V	0,54	V	139,57	V	34421	V
2021/08/21 22	SR	75,67	V	1,98	V	70,36	V	0,00	V	0,55	V	140,26	V	34089	V
2021/08/21 23	SR	57,76	V	1,61	V	66,28	V	0,00	V	0,57	V	141,27	V	34092	V
2021/08/21 24	SR	83,01	V	1,87	V	60,34	V	0,01	V	0,52	V	141,44	V	34044	V

<b>Campo Scala</b>	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
<b>Min-Max</b>	26.0-108.1	1.4-2.5	49.0-89.1	0.0-0.0	0.5-0.8	135.8-141.4	33789.1-35297.5
<b>Supero Orario</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Media Giornaliera</b>	59.7	2	65.6	0	0.5	137.7	34325.8
<b>Supero Giornaliero</b>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: \_\_\_\_\_

RESPONSABILE IMPIANTO: \_\_\_\_\_



## CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/08/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/08/22 01	SR	37,27	V	1,41	V	75,31	V	0,00	V	0,54	V	141,67	V	34638	V
2021/08/22 02	SR	64,14	V	1,41	V	60,77	V	0,00	V	0,52	V	141,71	V	34440	V
2021/08/22 03	SR	83,69	V	1,47	V	52,79	V	0,00	V	0,50	V	141,74	V	34301	V
2021/08/22 04	SR	89,49	V	1,47	V	49,83	V	0,00	V	0,50	V	141,87	V	34075	V
2021/08/22 05	SR	94,99	V	1,60	V	49,80	V	0,00	V	0,48	V	142,17	V	33970	V
2021/08/22 06	SR	41,74	V	1,53	V	73,36	V	0,00	V	0,49	V	142,49	V	34608	V
2021/08/22 07	SR	20,55	V	1,58	V	88,65	V	0,00	V	0,54	V	142,68	V	35052	V
2021/08/22 08	SR	38,00	V	1,46	V	73,36	V	0,00	V	0,64	V	141,11	V	34871	V
2021/08/22 09	SR	32,34	V	1,47	V	75,28	V	0,00	V	0,52	V	139,53	V	35011	V
2021/08/22 10	SR	33,55	V	1,48	V	76,60	V	0,00	V	0,50	V	139,66	V	34847	V
2021/08/22 11	SR	69,99	V	1,63	V	62,04	V	0,00	V	0,50	V	140,09	V	34698	V
2021/08/22 12	SR	86,06	V	1,71	V	54,19	V	0,00	V	0,49	V	140,29	V	34523	V
2021/08/22 13	SR	83,73	V	1,73	V	59,33	V	0,00	V	0,60	V	140,18	V	34600	V
2021/08/22 14	SR	32,30	V	1,48	V	73,31	V	0,00	V	0,51	V	139,14	V	34864	V
2021/08/22 15	SR	34,10	V	1,47	V	70,27	V	0,00	V	0,51	V	139,00	V	34857	V
2021/08/22 16	SR	37,99	V	1,46	V	68,25	V	0,00	V	0,51	V	139,21	V	34714	V
2021/08/22 17	SR	43,87	V	1,48	V	64,37	V	0,00	V	1,27	V	139,42	V	34681	V
2021/08/22 18	SR	39,11	V	1,39	V	65,75	V	0,00	V	0,74	V	138,91	V	34761	V
2021/08/22 19	SR	39,57	V	1,41	V	65,59	V	0,00	V	0,68	V	138,84	V	34944	V
2021/08/22 20	SR	34,47	V	1,46	V	67,34	V	0,00	V	0,67	V	138,98	V	35010	V
2021/08/22 21	SR	52,74	V	1,60	V	62,47	V	0,00	V	0,66	V	139,25	V	34846	V
2021/08/22 22	SR	92,43	V	1,89	V	52,89	V	0,00	V	2,73	V	138,55	V	33846	V
2021/08/22 23	SR	75,60	V	1,75	V	59,11	V	0,00	V	0,72	V	136,92	V	34148	V
2021/08/22 24	SR	96,83	V	1,82	V	56,96	V	0,00	V	0,61	V	137,86	V	34490	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.6-96.8	1.4-1.9	49.8-88.6	0.0-0.0	0.5-2.7	136.9-142.7	33845.6-35051.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.4	1.5	64.9	0	0.7	140.1	34616.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: \_\_\_\_\_

Juh

RESPONSABILE IMPIANTO: \_\_\_\_\_

Juh