

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/04/12 01	SR	30,39	V	0,46	V	66,57	V	0,00	V	0,50	V	137,54	V	30708	V
2021/04/12 02	SR	42,35	V	0,52	V	60,64	V	0,00	V	0,33	V	137,84	V	30634	V
2021/04/12 03	SR	26,54	V	0,47	V	69,55	V	0,00	V	0,34	V	138,39	V	30902	V
2021/04/12 04	SR	65,85	V	0,73	V	53,87	V	0,01	V	0,34	V	138,32	V	30898	V
2021/04/12 05	SR	64,37	V	0,71	V	53,88	V	0,00	V	0,47	V	137,96	V	30663	V
2021/04/12 06	SR	47,97	V	0,56	V	65,14	V	0,00	V	0,37	V	138,60	V	30813	V
2021/04/12 07	SR	59,85	V	0,77	V	63,26	V	0,02	V	0,40	V	138,76	V	30880	V
2021/04/12 08	SR	53,43	V	0,78	V	61,67	V	0,04	V	0,37	V	137,35	V	30677	V
2021/04/12 09	SR	43,95	NV	0,53	NV	63,76	NV	0,00	NV	1,64	NV	137,01	NV	31789	NV
2021/04/12 10	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/04/12 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/04/12 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/04/12 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/04/12 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/04/12 15	SR	70,73	NV	0,74	NV	60,42	NV	0,00	NV	0,32	NV	137,27	NV	32034	NV
2021/04/12 16	SR	99,71	V	1,12	V	58,58	V	0,02	V	0,31	V	137,85	V	31826	V
2021/04/12 17	SR	70,33	V	1,67	V	66,54	V	0,57	V	0,35	V	138,10	V	31422	V
2021/04/12 18	SR	25,45	V	0,52	V	84,41	V	0,00	V	0,32	V	137,80	V	31415	V
2021/04/12 19	SR	8,29	V	0,44	V	92,65	V	0,00	V	0,30	V	137,65	V	31806	V
2021/04/12 20	SR	13,37	V	0,44	V	87,28	V	0,00	V	0,29	V	137,63	V	31815	V
2021/04/12 21	SR	46,15	V	0,69	V	65,43	V	0,00	V	0,29	V	136,87	V	30797	V
2021/04/12 22	SR	38,39	V	0,66	V	69,26	V	0,01	V	0,31	V	136,63	V	31273	V
2021/04/12 23	SR	24,59	V	0,49	V	69,99	V	0,00	V	0,33	V	137,87	V	31886	V
2021/04/12 24	SR	24,56	V	0,55	V	74,12	V	0,00	V	0,31	V	138,47	V	31987	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.3-99.7	0.4-1.7	53.9-92.6	0.0-0.6	0.3-0.5	136.6-138.8	30634.1-31987.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.6	0.7	68.4	0	0.3	137.9	31200.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/13

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR					
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA		
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE		
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO		
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE		

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/04/13 01	SR	42,27	V	0,58	V	61,96	V	0,00	V	0,31	V	138,66	V	31788	V
2021/04/13 02	SR	25,34	V	0,51	V	67,91	V	0,00	V	0,31	V	138,73	V	31828	V
2021/04/13 03	SR	48,51	V	0,60	V	56,33	V	0,00	V	0,34	V	138,92	V	31984	V
2021/04/13 04	SR	77,65	V	0,95	V	54,55	V	0,01	V	0,36	V	139,17	V	31675	V
2021/04/13 05	SR	114,32	V	1,33	V	46,62	V	0,01	V	0,35	V	139,42	V	31772	V
2021/04/13 06	SR	50,16	V	0,62	V	60,32	V	0,00	V	0,35	V	139,82	V	31065	V
2021/04/13 07	SR	14,50	V	0,49	V	86,07	V	0,00	V	0,38	V	139,71	V	31587	V
2021/04/13 08	SR	58,59	V	1,35	V	63,36	V	0,14	V	0,37	V	139,88	V	31497	V
2021/04/13 09	SR	42,84	V	0,66	V	69,54	V	0,02	V	0,72	V	139,77	V	33215	V
2021/04/13 10	SR	47,76	V	0,70	V	69,11	V	0,01	V	0,88	V	136,60	V	32332	V
2021/04/13 11	SR	64,83	V	0,76	V	59,92	V	0,00	V	0,36	V	136,60	V	32443	V
2021/04/13 12	SR	71,75	V	1,04	V	64,75	V	0,04	V	0,34	V	137,00	V	32754	V
2021/04/13 13	SR	49,15	V	0,68	V	76,31	V	0,00	V	0,46	V	137,21	V	32570	V
2021/04/13 14	SR	38,64	V	0,58	V	74,54	V	0,01	V	0,38	V	136,31	V	32778	V
2021/04/13 15	SR	33,98	V	0,53	V	94,46	V	0,00	V	0,38	V	136,68	V	32729	V
2021/04/13 16	SR	93,46	V	1,42	V	57,53	V	0,16	V	0,35	V	137,57	V	32617	V
2021/04/13 17	SR	88,80	V	2,32	V	70,48	V	0,54	V	0,34	V	138,29	V	32285	V
2021/04/13 18	SR	87,81	V	2,11	V	67,18	V	0,93	V	0,37	V	138,67	V	32403	V
2021/04/13 19	SR	30,00	V	0,45	V	76,32	V	0,00	V	0,34	V	138,29	V	32743	V
2021/04/13 20	SR	38,19	V	0,49	V	62,20	V	0,00	V	0,32	V	138,53	V	32560	V
2021/04/13 21	SR	50,35	V	0,54	V	61,46	V	0,00	V	0,30	V	138,36	V	32359	V
2021/04/13 22	SR	26,06	V	0,43	V	70,90	V	0,00	V	0,30	V	138,54	V	32620	V
2021/04/13 23	SR	17,46	V	0,42	V	82,78	V	0,00	V	0,30	V	138,56	V	32552	V
2021/04/13 24	SR	21,13	V	0,43	V	75,60	V	0,00	V	0,33	V	138,50	V	32547	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.5-114.3	0.4-2.3	46.6-94.5	0.0-0.9	0.3-0.9	136.3-139.9	31065.2-33215.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.4	0.8	67.9	0.1	0.4	138.3	32279.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/14

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	INV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/04/14 01	SR	24,84	V	0,45	V	71,12	V	0,00	V	0,31	V	138,91	V	32601	V
2021/04/14 02	SR	60,16	V	0,67	V	55,99	V	0,00	V	0,31	V	139,22	V	32764	V
2021/04/14 03	SR	68,74	V	0,78	V	53,59	V	0,02	V	0,28	V	139,45	V	32624	V
2021/04/14 04	SR	50,14	V	0,53	V	59,73	V	0,00	V	0,29	V	139,55	V	32621	V
2021/04/14 05	SR	43,66	V	0,50	V	63,61	V	0,00	V	0,28	V	139,88	V	32603	V
2021/04/14 06	SR	65,03	V	0,63	V	57,67	V	0,00	V	0,37	V	140,09	V	32534	V
2021/04/14 07	SR	20,84	V	0,39	V	76,52	V	0,00	V	0,30	V	136,78	V	32183	V
2021/04/14 08	SR	44,54	V	0,72	V	62,33	V	0,02	V	0,22	V	133,06	V	30318	V
2021/04/14 09	SR	45,51	V	0,56	V	60,28	V	0,00	V	0,23	V	132,21	V	30336	V
2021/04/14 10	SR	33,48	V	0,45	V	63,72	V	0,00	V	0,25	V	133,02	V	30681	V
2021/04/14 11	SR	26,37	V	0,41	V	71,18	V	0,00	V	0,26	V	133,98	V	30820	V
2021/04/14 12	SR	21,82	V	0,39	V	73,95	V	0,00	V	0,27	V	134,81	V	31083	V
2021/04/14 13	SR	7,79	V	0,41	V	101,63	V	0,00	V	0,19	V	132,90	V	28097	V
2021/04/14 14	SR	2,65	V	0,41	V	117,84	V	0,00	V	0,15	V	130,26	V	27538	V
2021/04/14 15	SR	6,11	V	0,40	V	100,42	V	0,00	V	0,13	V	129,80	V	27193	V
2021/04/14 16	SR	8,02	V	0,40	V	94,48	V	0,00	V	0,13	V	129,93	V	26532	V
2021/04/14 17	SR	27,74	V	0,52	V	83,14	V	0,00	V	0,29	V	132,01	V	29372	V
2021/04/14 18	SR	130,58	V	1,63	V	53,91	V	0,02	V	0,29	V	137,91	V	32142	V
2021/04/14 19	SR	76,58	V	1,36	V	67,78	V	0,04	V	0,29	V	139,79	V	32335	V
2021/04/14 20	SR	93,19	V	1,92	V	61,78	V	0,05	V	0,33	V	140,37	V	32062	V
2021/04/14 21	SR	169,44	V	5,53	V	60,89	V	0,60	V	0,27	V	140,61	V	31764	V
2021/04/14 22	SR	132,70	V	4,83	V	71,96	V	0,37	V	0,29	V	140,34	V	31889	V
2021/04/14 23	SR	82,25	V	2,98	V	78,37	V	0,09	V	0,30	V	139,98	V	31982	V
2021/04/14 24	SR	32,00	V	1,10	V	88,49	V	0,00	V	0,30	V	140,01	V	32131	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.7-169.4	0.4-5.5	53.6-117.8	0.0-0.6	0.1-0.4	129.8-140.6	26531.6-32764.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.1	1.2	72.9	0.1	0.3	136.5	31008.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/15

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/04/15 01	SR	20,59	V	0,43	V	80,43	V	0,00	V	0,27	V	139,68	V	32610	V
2021/04/15 02	SR	40,20	V	0,45	V	68,16	V	0,00	V	0,26	V	139,15	V	32545	V
2021/04/15 03	SR	34,35	V	0,45	V	69,71	V	0,00	V	0,46	V	138,98	V	32373	V
2021/04/15 04	SR	34,53	V	0,48	V	70,00	V	0,00	V	0,28	V	139,07	V	32423	V
2021/04/15 05	SR	52,09	V	0,60	V	64,77	V	0,00	V	0,28	V	139,53	V	32465	V
2021/04/15 06	SR	41,65	V	0,56	V	68,98	V	0,00	V	0,51	V	139,95	V	32440	V
2021/04/15 07	SR	35,87	V	0,62	V	80,56	V	0,00	V	0,60	V	138,12	V	32111	V
2021/04/15 08	SR	0,85	V	0,47	V	133,21	V	0,00	V	0,12	V	129,84	V	25554	V
2021/04/15 09	SR	0,61	V	0,50	V	121,00	V	0,00	V	0,11	V	123,40	V	23384	V
2021/04/15 10	SR	0,03	V	0,58	V	122,16	V	0,00	V	0,10	V	120,85	V	23193	V
2021/04/15 11	SR	0,00	V	0,50	V	130,61	V	0,00	V	0,10	V	120,01	V	23694	V
2021/04/15 12	SR	0,00	V	0,50	V	132,95	V	0,00	V	0,11	V	120,06	V	24122	V
2021/04/15 13	SR	1,03	V	0,49	V	131,53	V	0,00	V	0,12	V	120,25	V	24694	V
2021/04/15 14	SR	50,95	V	0,81	V	64,51	V	0,02	V	0,30	V	126,12	V	30155	V
2021/04/15 15	SR	38,04	V	0,57	V	76,15	V	0,00	V	0,36	V	134,14	V	32566	V
2021/04/15 16	SR	30,26	V	0,47	V	82,75	V	0,00	V	0,30	V	136,20	V	32480	V
2021/04/15 17	SR	54,60	V	0,66	V	74,95	V	0,00	V	0,29	V	136,82	V	32357	V
2021/04/15 18	SR	17,53	V	0,41	V	87,67	V	0,00	V	0,31	V	137,41	V	32554	V
2021/04/15 19	SR	31,92	V	0,49	V	73,33	V	0,00	V	0,32	V	138,09	V	32564	V
2021/04/15 20	SR	20,19	V	0,44	V	79,56	V	0,00	V	0,37	V	138,08	V	32479	V
2021/04/15 21	SR	53,37	V	0,81	V	65,01	V	0,02	V	0,31	V	137,21	V	32242	V
2021/04/15 22	SR	27,71	V	0,47	V	74,45	V	0,00	V	0,32	V	137,47	V	32424	V
2021/04/15 23	SR	4,90	V	0,44	V	122,20	V	0,00	V	0,27	V	134,72	V	32522	V
2021/04/15 24	SR	0,00	V	0,54	V	170,25	V	0,00	V	0,25	V	132,91	V	32076	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-54.6	0.4-0.8	64.5-170.3	0.0-0.0	0.1-0.6	120.0-139.9	23193.1-32609.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24.6	0.5	93.5	0	0.3	133.3	30251.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/04/16 01	SR	0,00	V	0,56	V	188,83	V	0,00	V	0,24	V	131,63	V	31486	V
2021/04/16 02	SR	0,00	V	0,54	V	200,09	V	0,00	V	0,22	V	131,06	V	31346	V
2021/04/16 03	SR	0,00	V	0,53	V	189,65	V	0,00	V	0,20	V	130,43	V	30652	V
2021/04/16 04	SR	0,00	V	0,52	V	189,16	V	0,00	V	0,22	V	130,23	V	30506	V
2021/04/16 05	SR	0,00	V	0,53	V	192,86	V	0,00	V	0,21	V	130,35	V	30515	V
2021/04/16 06	SR	0,00	V	0,52	V	193,64	V	0,00	V	0,21	V	130,90	V	31093	V
2021/04/16 07	SR	0,00	V	0,54	V	180,50	V	0,00	V	0,23	V	130,77	V	31213	V
2021/04/16 08	SR	0,00	V	0,71	V	179,37	V	0,00	V	0,31	V	129,98	V	32230	V
2021/04/16 09	SR	0,00	V	0,55	V	194,67	V	0,00	V	0,25	V	129,80	V	31803	V
2021/04/16 10	SR	0,00	V	0,57	V	193,98	V	0,00	V	0,23	V	131,14	V	31076	V
2021/04/16 11	SR	0,00	V	0,54	V	189,73	V	0,00	V	0,22	V	131,19	V	30680	V
2021/04/16 12	SR	0,00	V	0,56	V	185,70	V	0,00	V	0,22	V	131,33	V	30719	V
2021/04/16 13	SR	0,00	V	0,55	V	183,15	V	0,00	V	0,24	V	131,96	V	30871	V
2021/04/16 14	SR	0,00	V	0,52	V	174,25	V	0,00	V	0,24	V	131,78	V	30525	V
2021/04/16 15	SR	0,00	V	0,50	V	172,70	V	0,00	V	0,26	V	132,23	V	31088	V
2021/04/16 16	SR	0,00	V	0,50	V	165,33	V	0,00	V	0,27	V	133,30	V	31062	V
2021/04/16 17	SR	0,00	V	0,49	V	150,13	V	0,00	V	0,23	V	132,64	V	30184	V
2021/04/16 18	SR	2,81	V	0,45	V	117,63	V	0,00	V	0,24	V	132,81	V	30644	V
2021/04/16 19	SR	13,48	V	0,46	V	78,50	V	0,00	V	0,26	V	137,46	V	31229	V
2021/04/16 20	SR	46,52	V	0,75	V	53,27	V	0,00	V	0,26	V	139,08	V	31077	V
2021/04/16 21	SR	60,88	V	0,75	V	45,26	V	0,00	V	0,27	V	139,66	V	31031	V
2021/04/16 22	SR	116,81	V	1,20	V	37,70	V	0,00	V	0,27	V	140,48	V	30912	V
2021/04/16 23	SR	117,52	V	1,24	V	38,67	V	0,01	V	0,27	V	140,72	V	31147	V
2021/04/16 24	SR	156,00	V	1,47	V	34,45	V	0,01	V	0,28	V	141,09	V	31186	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-156.0	0.5-1.5	34.5-200.1	0.0-0.0	0.2-0.3	129.8-141.1	30184.2-32230.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	21.4	0.6	147.1	0	0.2	133.4	31011.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/17

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/04/17 01	SR	80,00	V	0,90	V	62,95	V	0,00	V	0,28	V	141,37	V	31174	V
2021/04/17 02	SR	69,29	V	0,76	V	65,73	V	0,00	V	0,27	V	141,86	V	31378	V
2021/04/17 03	SR	51,93	V	0,56	V	58,89	V	0,00	V	0,27	V	142,00	V	31520	V
2021/04/17 04	SR	41,75	V	0,49	V	61,92	V	0,00	V	0,19	V	141,34	V	31625	V
2021/04/17 05	SR	75,84	V	0,76	V	50,91	V	0,00	V	0,17	V	140,92	V	31368	V
2021/04/17 06	SR	107,79	V	1,47	V	46,53	V	0,03	V	0,25	V	141,67	V	31018	V
2021/04/17 07	SR	84,84	V	1,05	V	41,33	V	0,00	V	1,19	V	141,76	V	31238	V
2021/04/17 08	SR	121,97	V	1,31	V	37,48	V	0,02	V	0,28	V	138,66	V	30279	V
2021/04/17 09	SR	113,36	V	1,11	V	38,28	V	0,02	V	0,37	V	139,33	V	30654	V
2021/04/17 10	SR	60,62	V	0,74	V	50,97	V	0,01	V	0,36	V	140,06	V	30953	V
2021/04/17 11	SR	64,41	V	0,78	V	52,64	V	0,01	V	0,35	V	140,09	V	31182	V
2021/04/17 12	SR	85,38	V	0,89	V	45,05	V	0,00	V	0,38	V	140,46	V	31165	V
2021/04/17 13	SR	95,47	V	0,95	V	44,93	V	0,00	V	0,35	V	140,61	V	31203	V
2021/04/17 14	SR	71,67	V	0,78	V	55,97	V	0,00	V	0,35	V	140,27	V	31469	V
2021/04/17 15	SR	67,86	V	0,67	V	53,56	V	0,00	V	0,36	V	139,75	V	31562	V
2021/04/17 16	SR	81,18	V	1,17	V	54,26	V	0,28	V	0,34	V	139,67	V	31512	V
2021/04/17 17	SR	52,86	V	0,55	V	62,63	V	0,00	V	0,33	V	139,84	V	31587	V
2021/04/17 18	SR	51,37	V	0,53	V	60,71	V	0,00	V	0,32	V	140,09	V	31544	V
2021/04/17 19	SR	40,77	V	0,47	V	64,93	V	0,00	V	0,32	V	140,36	V	31457	V
2021/04/17 20	SR	57,59	V	0,66	V	60,59	V	0,00	V	0,33	V	140,66	V	31464	V
2021/04/17 21	SR	49,71	V	0,59	V	61,55	V	0,00	V	0,33	V	140,87	V	31535	V
2021/04/17 22	SR	90,56	V	0,94	V	50,04	V	0,00	V	0,32	V	140,95	V	31432	V
2021/04/17 23	SR	55,13	V	0,59	V	60,22	V	0,00	V	0,33	V	141,07	V	31544	V
2021/04/17 24	SR	63,40	V	0,66	V	60,38	V	0,00	V	0,33	V	141,36	V	31586	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	40.8-122.0	0.5-1.5	37.5-65.7	0.0-0.3	0.2-1.2	138.7-142.0	30279.3-31625.1
Supera Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.3	0.8	54.3	0	0.3	140.6	31310.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: *Giovanni P. M.*

RESPONSABILE IMPIANTO: *[Signature]*

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/18

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/04/18 01	SR	40,76	V	0,53	V	64,77	V	0,00	V	0,31	V	141,67	V	31630	V
2021/04/18 02	SR	47,88	V	0,58	V	64,49	V	0,00	V	0,33	V	141,92	V	31479	V
2021/04/18 03	SR	53,17	V	0,66	V	63,68	V	0,00	V	0,31	V	142,09	V	31472	V
2021/04/18 04	SR	81,73	V	0,85	V	55,10	V	0,00	V	0,31	V	142,40	V	31511	V
2021/04/18 05	SR	41,70	V	0,53	V	64,41	V	0,00	V	0,31	V	142,52	V	31514	V
2021/04/18 06	SR	86,05	V	1,06	V	51,08	V	0,02	V	0,32	V	143,41	V	31364	V
2021/04/18 07	SR	35,13	V	0,66	V	71,11	V	0,02	V	1,15	V	143,28	V	31816	V
2021/04/18 08	SR	43,94	V	0,59	V	65,83	V	0,00	V	0,35	V	139,16	V	31631	V
2021/04/18 09	SR	52,18	V	0,63	V	58,12	V	0,00	V	0,30	V	137,25	V	31519	V
2021/04/18 10	SR	45,51	V	0,60	V	61,22	V	0,00	V	0,34	V	137,80	V	31815	V
2021/04/18 11	SR	86,30	V	1,33	V	54,12	V	0,09	V	0,34	V	138,23	V	31741	V
2021/04/18 12	SR	74,92	V	0,93	V	56,58	V	0,04	V	0,40	V	138,61	V	31594	V
2021/04/18 13	SR	40,63	V	0,50	V	60,67	V	0,00	V	0,37	V	138,84	V	31612	V
2021/04/18 14	SR	25,07	V	0,44	V	68,35	V	0,00	V	0,37	V	139,21	V	31661	V
2021/04/18 15	SR	35,85	V	0,51	V	68,77	V	0,00	V	0,36	V	139,42	V	31708	V
2021/04/18 16	SR	58,06	V	0,66	V	59,80	V	0,00	V	0,40	V	139,66	V	31549	V
2021/04/18 17	SR	64,73	V	0,70	V	59,46	V	0,00	V	0,36	V	139,52	V	31412	V
2021/04/18 18	SR	16,24	V	0,41	V	78,97	V	0,00	V	0,39	V	139,49	V	31795	V
2021/04/18 19	SR	16,01	V	0,45	V	81,48	V	0,00	V	0,36	V	139,73	V	31892	V
2021/04/18 20	SR	25,72	V	0,47	V	77,56	V	0,00	V	0,37	V	139,90	V	31775	V
2021/04/18 21	SR	68,99	V	0,84	V	55,57	V	0,03	V	0,35	V	140,10	V	31765	V
2021/04/18 22	SR	57,08	V	0,66	V	57,74	V	0,00	V	0,36	V	140,41	V	31714	V
2021/04/18 23	SR	42,57	V	0,50	V	59,60	V	0,00	V	0,36	V	140,68	V	31837	V
2021/04/18 24	SR	61,56	V	0,72	V	54,70	V	0,01	V	0,36	V	140,93	V	31716	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.0-86.3	0.4-1.3	51.1-81.5	0.0-0.1	0.3-1.1	137.2-143.4	31364.4-31892.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.1	0.7	63	0	0.4	140.3	31646.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: *Giovanni P. A.*

RESPONSABILE IMPIANTO: *J. A.*