



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/06

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/06 01	SR	93,79	V	0,62	V	63,05	V	0,00	V	2,21	V	136,74	V	30226	V
2021/12/06 02	SR	64,49	V	0,48	V	75,23	V	0,00	V	2,05	V	137,00	V	30270	V
2021/12/06 03	SR	64,14	V	0,54	V	72,10	V	0,00	V	2,20	V	137,03	V	30331	V
2021/12/06 04	SR	65,10	V	0,52	V	70,20	V	0,00	V	2,24	V	136,68	V	30371	V
2021/12/06 05	SR	69,18	V	0,52	V	69,07	V	0,00	V	2,21	V	136,91	V	30268	V
2021/12/06 06	SR	117,29	V	1,05	V	63,75	V	0,01	V	2,08	V	136,86	V	29942	V
2021/12/06 07	SR	42,64	V	0,48	V	90,10	V	0,00	V	1,67	V	137,48	V	32062	V
2021/12/06 08	SR	66,37	V	0,86	V	87,71	V	0,00	V	2,46	V	137,38	V	30620	V
2021/12/06 09	SR	71,11	V	1,10	V	86,25	V	0,00	V	1,92	V	134,58	V	30911	V
2021/12/06 10	SR	85,67	V	1,53	V	78,95	V	0,00	V	1,87	V	133,10	V	31001	V
2021/12/06 11	SR	128,06	V	1,97	V	65,63	V	0,00	V	2,48	V	133,86	V	30895	V
2021/12/06 12	SR	139,19	V	1,76	V	60,87	V	0,00	V	2,44	V	134,56	V	30529	V
2021/12/06 13	SR	78,40	V	0,59	V	66,44	V	0,00	V	2,32	V	135,34	V	30699	V
2021/12/06 14	SR	95,10	V	1,10	V	69,27	V	0,04	V	2,52	V	136,28	V	30466	V
2021/12/06 15	SR	112,62	V	1,51	V	73,35	V	0,07	V	3,13	V	137,52	V	30454	V
2021/12/06 16	SR	52,71	V	0,93	V	93,29	V	0,06	V	2,48	V	138,71	V	30265	V
2021/12/06 17	SR	105,79	V	3,54	V	87,04	V	0,68	V	2,54	V	139,07	V	30254	V
2021/12/06 18	SR	37,36	V	0,42	V	85,69	V	0,00	V	2,38	V	138,86	V	30388	V
2021/12/06 19	SR	41,74	V	0,66	V	88,35	V	0,02	V	2,87	V	138,44	V	30160	V
2021/12/06 20	SR	80,97	V	0,68	V	66,04	V	0,00	V	2,60	V	137,31	V	30381	V
2021/12/06 21	SR	82,07	V	0,67	V	55,21	V	0,00	V	2,61	V	137,20	V	30515	V
2021/12/06 22	SR	67,76	V	0,59	V	56,36	V	0,00	V	2,75	V	137,64	V	30483	V
2021/12/06 23	SR	98,11	V	0,99	V	48,66	V	0,00	V	2,78	V	138,36	V	30355	V
2021/12/06 24	SR	74,97	V	0,81	V	61,87	V	0,00	V	3,04	V	138,84	V	30364	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	37.4-139.2	0.4-3.5	48.7-93.3	0.0-0.7	1.7-3.1	133.1-139.1	29942.3-32061.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	80.6	1	72.3	0	2.4	136.9	30508.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/07

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/07 01	SR	140,69	V	1,56	V	53,21	V	0,00	V	2,93	V	139,00	V	30289	V
2021/12/07 02	SR	72,16	V	0,88	V	68,13	V	0,00	V	2,92	V	139,08	V	30520	V
2021/12/07 03	SR	85,29	V	1,06	V	65,86	V	0,01	V	2,93	V	139,30	V	30305	V
2021/12/07 04	SR	79,93	V	0,91	V	66,09	V	0,00	V	2,96	V	139,60	V	30369	V
2021/12/07 05	SR	85,09	V	0,96	V	64,32	V	0,00	V	3,10	V	139,72	V	30402	V
2021/12/07 06	SR	73,29	V	0,87	V	68,92	V	0,00	V	3,28	V	139,82	V	30421	V
2021/12/07 07	SR	76,46	V	0,99	V	65,21	V	0,00	V	3,01	V	139,67	V	32019	V
2021/12/07 08	SR	67,05	V	0,90	V	73,56	V	0,00	V	2,88	V	138,99	V	30346	V
2021/12/07 09	SR	71,10	V	0,86	V	72,72	V	0,00	V	2,82	V	138,58	V	30539	V
2021/12/07 10	SR	70,53	V	0,76	V	69,64	V	0,00	V	2,74	V	138,88	V	30564	V
2021/12/07 11	SR	100,29	V	1,03	V	60,53	V	0,00	V	2,42	V	139,37	V	30181	V
2021/12/07 12	SR	76,90	V	0,77	V	66,84	V	0,00	V	2,05	V	140,06	V	30220	V
2021/12/07 13	SR	105,03	V	1,07	V	58,55	V	0,00	V	1,83	V	140,53	V	30093	V
2021/12/07 14	SR	65,14	V	0,63	V	70,61	V	0,00	V	1,73	V	140,82	V	30268	V
2021/12/07 15	SR	70,61	V	0,61	V	65,83	V	0,00	V	1,76	V	141,28	V	30110	V
2021/12/07 16	SR	52,34	V	0,46	V	72,30	V	0,00	V	2,47	V	141,51	V	30086	V
2021/12/07 17	SR	90,07	V	0,70	V	56,85	V	0,00	V	1,88	V	139,25	V	29998	V
2021/12/07 18	SR	121,79	V	1,07	V	56,52	V	0,00	V	2,09	V	137,04	V	30385	V
2021/12/07 19	SR	77,04	V	0,64	V	56,44	V	0,00	V	2,61	V	136,59	V	30648	V
2021/12/07 20	SR	69,23	V	0,57	V	63,58	V	0,00	V	2,92	V	137,30	V	30954	V
2021/12/07 21	SR	44,51	V	0,41	V	72,55	V	0,00	V	2,52	V	137,75	V	30589	V
2021/12/07 22	SR	19,68	V	0,32	V	95,91	V	0,00	V	2,34	V	138,11	V	30718	V
2021/12/07 23	SR	79,62	V	0,66	V	60,75	V	0,00	V	2,30	V	138,39	V	30283	V
2021/12/07 24	SR	57,20	V	0,56	V	70,33	V	0,00	V	2,11	V	138,88	V	30366	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.7-140.7	0.3-1.6	53.2-95.9	0.0-0.0	1.7-3.3	136.6-141.5	29997.8-32018.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77.1	0.8	66.5	0	2.5	139.1	30444.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/09 01	SR	79,87	V	0,51	V	72,05	V	0,00	V	1,25	V	136,70	V	29828	V
2021/12/09 02	SR	54,68	V	0,48	V	81,11	V	0,00	V	1,25	V	136,93	V	29884	V
2021/12/09 03	SR	47,83	V	0,42	V	77,43	V	0,00	V	1,30	V	137,32	V	29641	V
2021/12/09 04	SR	50,48	V	0,42	V	72,69	V	0,00	V	1,15	V	137,96	V	29541	V
2021/12/09 05	SR	37,02	V	0,36	V	79,71	V	0,00	V	1,29	V	137,89	V	29737	V
2021/12/09 06	SR	70,57	V	0,48	V	64,62	V	0,00	V	1,28	V	138,30	V	29294	V
2021/12/09 07	SR	64,57	V	0,48	V	66,23	V	0,00	V	1,22	V	138,55	V	30381	V
2021/12/09 08	SR	37,75	V	0,35	V	82,41	V	0,00	V	1,55	V	138,25	V	29206	V
2021/12/09 09	SR	33,30	V	0,33	V	80,75	V	0,00	V	1,70	V	137,37	V	29587	V
2021/12/09 10	SR	77,98	V	0,51	V	62,58	V	0,00	V	1,77	V	136,98	V	29173	V
2021/12/09 11	SR	58,25	V	0,42	V	66,80	V	0,00	V	1,77	V	137,00	V	29109	V
2021/12/09 12	SR	75,90	V	0,45	V	61,18	V	0,00	V	1,70	V	137,56	V	29120	V
2021/12/09 13	SR	97,99	V	0,56	V	56,64	V	0,00	V	1,73	V	138,39	V	28918	V
2021/12/09 14	SR	79,68	V	0,56	V	62,07	V	0,00	V	1,77	V	139,20	V	28953	V
2021/12/09 15	SR	93,42	V	0,64	V	54,61	V	0,00	V	2,16	V	140,02	V	28967	V
2021/12/09 16	SR	90,61	V	0,60	V	54,97	V	0,00	V	2,24	V	140,89	V	28926	V
2021/12/09 17	SR	94,70	V	0,62	V	57,61	V	0,00	V	2,14	V	141,51	V	28799	V
2021/12/09 18	SR	65,99	V	0,47	V	61,08	V	0,00	V	2,08	V	141,66	V	28792	V
2021/12/09 19	SR	116,51	V	0,92	V	48,23	V	0,00	V	1,94	V	141,48	V	28645	V
2021/12/09 20	SR	61,46	V	0,51	V	63,79	V	0,00	V	1,86	V	141,89	V	28789	V
2021/12/09 21	SR	61,17	V	0,49	V	66,46	V	0,00	V	1,65	V	141,60	V	28612	V
2021/12/09 22	SR	77,39	V	0,59	V	60,86	V	0,00	V	1,41	V	141,18	V	28293	V
2021/12/09 23	SR	80,22	V	0,79	V	60,39	V	0,02	V	8,62	V	140,30	V	28045	V
2021/12/09 24	SR	59,51	V	0,70	V	69,97	V	0,03	V	2,44	V	137,93	V	28358	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	33.3-116.5	0.3-0.9	48.2-82.4	0.0-0.0	1.2-8.6	136.7-141.9	28044.5-30380.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.5	0.5	66	0	2	139	29108.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

full

RESPONSABILE IMPIANTO:

full

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/10

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/10 01	SR	64,23	V	0,57	V	67,90	V	0,00	V	1,53	V	138,18	V	28372	V
2021/12/10 02	SR	79,82	V	0,74	V	69,33	V	0,00	V	1,44	V	138,15	V	28537	V
2021/12/10 03	SR	41,68	V	0,84	V	96,48	V	0,05	V	1,35	V	137,76	V	28867	V
2021/12/10 04	SR	51,52	V	1,14	V	79,51	V	0,29	V	1,36	V	137,25	V	28599	V
2021/12/10 05	SR	45,06	V	0,45	V	74,83	V	0,00	V	0,84	V	136,57	V	28793	V
2021/12/10 06	SR	85,16	V	0,80	V	59,81	V	0,02	V	0,66	V	137,95	V	28688	V
2021/12/10 07	SR	56,57	V	0,46	V	64,31	V	0,00	V	0,48	V	137,94	V	30291	V
2021/12/10 08	SR	93,27	V	0,71	V	57,42	V	0,00	V	0,59	V	137,47	V	28494	V
2021/12/10 09	SR	54,59	V	0,50	V	67,25	V	0,00	V	0,77	V	136,37	V	28794	V
2021/12/10 10	SR	108,40	V	1,27	V	62,47	V	0,08	V	1,74	V	135,80	V	28999	V
2021/12/10 11	SR	74,19	V	0,81	V	74,48	V	0,00	V	1,89	V	132,99	V	29901	V
2021/12/10 12	SR	121,25	V	1,32	V	56,74	V	0,02	V	1,90	V	130,92	V	29980	V
2021/12/10 13	SR	126,86	V	1,21	V	51,63	V	0,00	V	1,96	V	131,25	V	29837	V
2021/12/10 14	SR	46,33	V	0,49	V	73,29	V	0,00	V	1,95	V	131,24	V	30204	V
2021/12/10 15	SR	77,75	V	0,67	V	60,25	V	0,00	V	1,83	V	131,58	V	29982	V
2021/12/10 16	SR	74,86	V	0,68	V	59,76	V	0,00	V	1,56	V	132,12	V	29594	V
2021/12/10 17	SR	66,88	V	0,59	V	62,00	V	0,00	V	1,58	V	132,58	V	29622	V
2021/12/10 18	SR	45,96	V	0,45	V	70,85	V	0,00	V	1,66	V	133,35	V	29872	V
2021/12/10 19	SR	55,88	V	0,59	V	70,99	V	0,02	V	1,85	V	133,86	V	29836	V
2021/12/10 20	SR	25,68	V	0,39	V	93,03	V	0,00	V	1,87	V	134,27	V	30018	V
2021/12/10 21	SR	33,57	V	0,45	V	85,91	V	0,00	V	1,92	V	134,51	V	29922	V
2021/12/10 22	SR	23,76	V	0,42	V	96,03	V	0,00	V	1,85	V	134,57	V	30104	V
2021/12/10 23	SR	52,87	V	0,62	V	73,11	V	0,00	V	2,28	V	135,52	V	29768	V
2021/12/10 24	SR	22,96	V	0,36	V	91,35	V	0,00	V	1,52	V	136,55	V	29463	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.0-126.9	0.4-1.3	51.6-96.5	0.0-0.3	0.5-2.3	130.9-138.2	28372.1-30290.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.7	0.7	71.6	0	1.5	134.9	29439.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/11 01	SR	12,68	V	0,32	V	102,51	V	0,00	V	1,50	V	136,23	V	29764	V
2021/12/11 02	SR	35,81	V	0,42	V	82,98	V	0,00	V	1,44	V	136,62	V	29731	V
2021/12/11 03	SR	31,42	V	0,37	V	84,83	V	0,00	V	1,42	V	137,16	V	29516	V
2021/12/11 04	SR	49,24	V	0,50	V	82,10	V	0,00	V	1,29	V	137,56	V	29127	V
2021/12/11 05	SR	61,97	V	1,74	V	76,93	V	0,36	V	1,18	V	137,33	V	29386	V
2021/12/11 06	SR	56,06	V	0,52	V	77,61	V	0,01	V	1,26	V	137,20	V	29175	V
2021/12/11 07	SR	27,63	V	0,37	V	90,92	V	0,00	V	1,05	V	136,64	V	30838	V
2021/12/11 08	SR	5,59	V	0,33	V	131,52	V	0,00	V	1,90	V	136,14	V	29391	V
2021/12/11 09	SR	7,09	V	0,36	V	130,29	V	0,00	V	1,81	V	131,75	V	30317	V
2021/12/11 10	SR	136,51	V	1,60	V	56,57	V	0,00	V	1,59	V	130,32	V	29549	V
2021/12/11 11	SR	118,56	V	1,83	V	60,52	V	0,06	V	1,60	V	131,72	V	29487	V
2021/12/11 12	SR	132,60	V	1,52	V	47,25	V	0,00	V	1,79	V	132,19	V	29361	V
2021/12/11 13	SR	110,10	V	1,15	V	53,41	V	0,01	V	1,94	V	132,60	V	29241	V
2021/12/11 14	SR	63,92	V	0,73	V	67,22	V	0,00	V	1,93	V	133,08	V	29255	V
2021/12/11 15	SR	67,46	V	0,74	V	66,80	V	0,00	V	2,04	V	133,55	V	29273	V
2021/12/11 16	SR	62,26	V	0,65	V	71,38	V	0,00	V	1,85	V	133,92	V	29371	V
2021/12/11 17	SR	88,94	V	0,86	V	60,94	V	0,00	V	2,50	V	134,37	V	29343	V
2021/12/11 18	SR	79,65	V	0,87	V	64,07	V	0,00	V	4,68	V	133,87	V	29182	V
2021/12/11 19	SR	47,02	V	0,53	V	76,79	V	0,00	V	2,40	V	132,95	V	29477	V
2021/12/11 20	SR	74,80	V	0,73	V	61,63	V	0,00	V	2,77	V	133,33	V	29631	V
2021/12/11 21	SR	34,19	V	0,45	V	82,78	V	0,00	V	2,85	V	134,34	V	29816	V
2021/12/11 22	SR	56,18	V	0,62	V	70,68	V	0,00	V	2,88	V	134,47	V	29737	V
2021/12/11 23	SR	68,27	V	0,77	V	71,63	V	0,00	V	2,78	V	134,87	V	29667	V
2021/12/11 24	SR	43,00	V	0,49	V	80,18	V	0,00	V	2,49	V	135,21	V	29572	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.6-136.5	0.3-1.8	47.2-131.5	0.0-0.4	1.1-4.7	130.3-137.6	29126.9-30838.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.3	0.8	77.1	0	2	134.5	29550.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Dante

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/12/12

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/12/12 01	SR	16,36	V	0,34	V	104,40	V	0,00	V	2,30	V	135,16	V	29938	V
2021/12/12 02	SR	27,07	V	0,37	V	93,42	V	0,00	V	2,39	V	135,60	V	29731	V
2021/12/12 03	SR	40,22	V	0,46	V	85,06	V	0,00	V	2,37	V	136,93	V	29533	V
2021/12/12 04	SR	101,58	V	1,09	V	65,94	V	0,00	V	2,22	V	137,64	V	29265	V
2021/12/12 05	SR	22,38	V	0,41	V	97,46	V	0,00	V	2,24	V	137,97	V	29666	V
2021/12/12 06	SR	70,41	V	0,76	V	67,35	V	0,00	V	2,37	V	138,27	V	29256	V
2021/12/12 07	SR	120,58	V	1,15	V	46,39	V	0,00	V	2,33	V	139,10	V	31958	V
2021/12/12 08	SR	72,06	V	0,67	V	55,99	V	0,00	V	2,75	V	139,65	V	30416	V
2021/12/12 09	SR	89,74	V	0,85	V	51,08	V	0,00	V	2,82	V	139,83	V	30514	V
2021/12/12 10	SR	39,37	V	0,44	V	73,72	V	0,00	V	3,08	V	140,20	V	30444	V
2021/12/12 11	SR	59,73	V	0,60	V	64,81	V	0,00	V	3,93	V	141,23	V	30434	V
2021/12/12 12	SR	82,63	V	0,76	V	54,24	V	0,00	V	3,24	V	139,96	V	30256	V
2021/12/12 13	SR	34,52	V	0,41	V	71,79	V	0,00	V	3,49	V	138,04	V	30518	V
2021/12/12 14	SR	20,69	V	0,33	V	84,74	V	0,00	V	3,08	V	138,13	V	31801	V
2021/12/12 15	SR	73,36	V	0,94	V	61,90	V	0,02	V	5,75	V	138,31	V	30554	V
2021/12/12 16	SR	94,17	V	1,66	V	60,30	V	0,23	V	13,51	18	137,02	V	29584	V
2021/12/12 17	SR	40,12	V	0,44	V	79,19	V	0,00	V	3,45	V	135,22	V	30528	V
2021/12/12 18	SR	11,76	V	0,33	V	106,20	V	0,00	V	2,02	V	135,02	V	30803	V
2021/12/12 19	SR	23,42	V	0,36	V	83,98	V	0,00	V	2,89	V	135,06	V	30723	V
2021/12/12 20	SR	44,28	V	0,48	V	67,10	V	0,00	V	2,94	V	135,50	V	30740	V
2021/12/12 21	SR	61,59	V	0,60	V	59,44	V	0,00	V	2,80	V	135,46	V	30644	V
2021/12/12 22	SR	78,39	V	0,72	V	54,79	V	0,00	V	2,75	V	135,55	V	30595	V
2021/12/12 23	SR	58,60	V	0,56	V	60,66	V	0,00	V	2,52	V	135,91	V	30469	V
2021/12/12 24	SR	52,71	V	0,47	V	66,25	V	0,00	V	2,41	V	136,26	V	30492	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.8-120.6	0.3-1.7	46.4-106.2	0.0-0.2	2.0-13.5	135.0-141.2	29256.2-31958.0
Supero Orario	0	0	0	0	1	0	0
Media Giornaliera	55.7	0.6	71.5	0	3.3	137.4	30369.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: