

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/02/09 01	SR	93,36	V	0,60	V	100,17	V	0,05	V	3,73	V	139,97	V	26027	V
2026/02/09 02	SR	93,33	V	0,60	V	104,33	V	0,00	V	3,65	V	140,21	V	25974	V
2026/02/09 03	SR	87,53	V	0,62	V	110,23	V	0,21	V	3,99	V	140,45	V	25929	V
2026/02/09 04	SR	101,38	V	0,74	V	117,95	V	0,06	V	3,79	V	140,83	V	26138	V
2026/02/09 05	SR	96,78	V	0,66	V	108,46	V	0,02	V	3,76	V	140,36	V	26081	V
2026/02/09 06	SR	88,35	V	0,58	V	104,59	V	0,00	V	4,01	V	140,49	V	26022	V
2026/02/09 07	SR	79,49	V	0,58	V	112,53	V	0,00	V	3,83	V	140,70	V	26316	V
2026/02/09 08	SR	98,23	V	0,69	V	105,95	V	0,06	V	3,60	V	140,75	V	26772	V
2026/02/09 09	SR	114,72	V	0,77	V	94,15	V	0,01	V	4,11	V	140,73	V	26690	V
2026/02/09 10	SR	136,79	V	1,27	V	91,03	V	0,11	V	4,08	V	140,74	V	26697	V
2026/02/09 11	SR	76,66	V	0,73	V	109,70	V	0,07	V	4,13	V	141,02	V	26713	V
2026/02/09 12	SR	116,04	V	1,73	V	108,98	V	1,55	V	4,28	V	141,13	V	27560	V
2026/02/09 13	SR	220,65	V	5,12	V	93,06	V	6,04	V	4,28	V	141,91	V	26612	V
2026/02/09 14	SR	119,56	V	0,52	V	91,94	V	0,34	V	4,46	V	143,14	V	26734	V
2026/02/09 15	SR	111,89	V	1,17	V	127,86	V	0,00	V	4,42	V	143,15	V	26582	V
2026/02/09 16	SR	92,42	V	1,06	V	122,85	V	0,00	V	1,08	V	142,46	V	26560	V
2026/02/09 17	SR	99,58	V	0,79	V	117,43	V	0,00	V	2,23	V	142,23	V	26603	V
2026/02/09 18	SR	150,21	V	0,72	V	87,44	V	0,00	V	1,27	V	142,32	V	26534	V
2026/02/09 19	SR	240,64	V	1,46	V	84,98	V	0,07	V	1,04	V	142,75	V	26664	V
2026/02/09 20	SR	96,79	V	0,40	V	125,26	V	0,00	V	0,93	V	143,48	V	26832	V
2026/02/09 21	SR	46,18	V	0,37	V	146,60	V	0,00	V	0,87	V	142,60	V	26811	V
2026/02/09 22	SR	40,36	V	0,33	V	144,74	V	0,00	V	0,83	V	141,40	V	26828	V
2026/02/09 23	SR	150,71	V	0,64	V	101,63	V	0,00	V	0,78	V	141,10	V	26726	V
2026/02/09 24	SR	126,02	V	0,74	V	109,83	V	0,00	V	0,78	V	141,16	V	26690	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	40.4-240.6	0.3-5.1	85.0-146.6	0.0-6.0	0.8-4.5	140.0-143.5	25929.3-27559.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	111.6	1	109.2	0.4	2.9	141.5	26545.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/02/10 01	SR	87,77	V	0,87	V	126,54	V	0,00	V	0,80	V	141,31	V	26677	V
2026/02/10 02	SR	115,10	V	1,29	V	111,05	V	0,00	V	0,87	V	141,14	V	26613	V
2026/02/10 03	SR	44,90	V	1,04	V	137,61	V	0,00	V	0,94	V	140,50	V	26649	V
2026/02/10 04	SR	21,02	V	0,91	V	159,56	V	0,16	V	0,89	V	140,00	V	26720	V
2026/02/10 05	SR	103,67	V	1,38	V	127,34	V	2,02	V	0,79	V	139,79	V	26638	V
2026/02/10 06	SR	158,10	V	2,00	V	107,69	V	1,78	V	0,77	V	139,59	V	26625	V
2026/02/10 07	SR	96,66	V	1,42	V	109,65	V	1,00	V	0,75	V	139,85	V	26655	V
2026/02/10 08	SR	29,85	V	1,30	V	139,36	V	4,11	V	0,76	V	139,76	V	26711	V
2026/02/10 09	SR	18,49	V	1,10	V	151,78	V	4,58	V	0,80	V	139,66	V	26824	V
2026/02/10 10	SR	186,35	V	2,47	V	92,30	V	2,27	V	0,75	V	139,55	V	26658	V
2026/02/10 11	SR	135,00	V	1,28	V	107,29	V	0,93	V	0,74	V	140,05	V	26605	V
2026/02/10 12	SR	43,60	V	0,66	V	132,38	V	0,22	V	0,76	V	140,65	V	27195	V
2026/02/10 13	SR	138,22	V	2,31	V	110,88	V	1,42	V	0,76	V	140,96	V	26485	V
2026/02/10 14	SR	163,08	V	0,76	V	82,63	V	0,07	V	0,73	V	141,21	V	26324	V
2026/02/10 15	SR	189,84	V	1,04	V	89,32	V	0,01	V	0,73	V	141,31	V	27076	V
2026/02/10 16	SR	254,60	V	3,03	V	98,27	V	0,37	V	0,78	V	140,85	V	26374	V
2026/02/10 17	SR	135,98	V	0,52	V	82,12	V	0,00	V	0,76	V	141,05	V	26296	V
2026/02/10 18	SR	183,61	V	0,79	V	83,35	V	0,00	V	0,82	V	141,45	V	26284	V
2026/02/10 19	SR	149,37	V	0,65	V	91,68	V	0,00	V	0,80	V	141,57	V	26311	V
2026/02/10 20	SR	141,20	V	0,49	V	86,48	V	0,00	V	0,81	V	141,75	V	26235	V
2026/02/10 21	SR	119,21	V	0,38	V	80,48	V	0,00	V	0,83	V	141,82	V	26058	V
2026/02/10 22	SR	161,97	V	1,01	V	73,81	V	0,10	V	0,83	V	141,57	V	25929	V
2026/02/10 23	SR	204,90	V	0,97	V	71,27	V	0,07	V	0,79	V	141,18	V	25845	V
2026/02/10 24	SR	216,76	V	1,06	V	71,39	V	0,09	V	0,82	V	140,96	V	25987	V

Compo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.5-254.6	0.4-3.0	71.3-159.6	0.0-4.6	0.7-0.9	139.5-141.8	25845.4-27195.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	129.1	1.2	105.2	0.8	0.8	140.7	26490.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/02/11 01	SR	123,16	V	0,71	V	76,40	V	0,00	V	0,84	V	140,72	V	26149	V
2026/02/11 02	SR	133,71	V	0,94	V	93,91	V	0,01	V	0,88	V	140,76	V	26295	V
2026/02/11 03	SR	138,88	V	0,97	V	87,11	V	0,00	V	0,81	V	140,90	V	26329	V
2026/02/11 04	SR	101,77	V	0,58	V	80,33	V	0,00	V	0,80	V	141,17	V	26320	V
2026/02/11 05	SR	229,32	V	1,34	V	60,58	V	0,06	V	0,80	V	141,40	V	26206	V
2026/02/11 06	SR	79,75	V	0,57	V	97,16	V	0,00	V	0,87	V	141,43	V	26505	V
2026/02/11 07	SR	125,64	V	0,60	V	78,17	V	0,00	V	0,82	V	141,48	V	26356	V
2026/02/11 08	SR	106,23	V	0,59	V	89,28	V	0,12	V	0,92	V	140,87	V	26298	V
2026/02/11 09	SP	275,58	NV	13,84	NV	183,83	NV	15,28	NV	0,57	V	133,47	V	25552	NV
2026/02/11 10	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,13	V	116,43	V	0,00	NV
2026/02/11 11	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,13	V	106,95	V	0,00	NV
2026/02/11 12	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,24	V	99,56	V	0,00	NV
2026/02/11 13	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,29	V	92,04	V	0,00	NV
2026/02/11 14	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,15	V	87,86	V	0,00	NV
2026/02/11 15	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,41	NV	85,81	NV	0,00	NV
2026/02/11 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/02/11 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/02/11 18	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	29,99	NV	103,40	NV	0,00	NV
2026/02/11 19	AV	719,09	V	30,06	V	280,95	V	2,45	V	43,45	V	105,15	V	33589	V
2026/02/11 20	AV	291,97	V	17,43	V	293,55	V	1,27	V	3,56	V	114,46	V	28021	V
2026/02/11 21	AV	60,11	V	5,61	V	231,23	V	4,33	V	1,90	V	120,59	V	32389	V
2026/02/11 22	AV	152,83	V	3,44	V	71,62	V	0,02	V	0,98	V	124,14	V	30730	V
2026/02/11 23	AV	56,24	V	2,06	V	97,10	V	0,00	V	0,95	V	127,07	V	30345	V
2026/02/11 24	AV	28,11	V	1,49	V	129,03	V	0,00	V	0,79	V	127,86	V	30290	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	79.8-229.3	0.6-1.3	60.6-97.2	0.0-0.1	0.8-0.9	140.7-141.5	26148.8-26505.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	129.8	0.8	82.9	0	0.8	141.1	26307.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/02/12 01	AV	27,90	V	1,48	V	157,49	V	0,00	V	0,79	V	128,50	V	30232	V
2026/02/12 02	AV	89,18	V	1,17	V	86,98	V	0,00	V	0,70	V	129,02	V	30078	V
2026/02/12 03	AV	46,35	V	0,99	V	100,76	V	0,00	V	0,73	V	128,99	V	30127	V
2026/02/12 04	AV	59,56	V	0,85	V	95,70	V	0,00	V	0,68	V	128,91	V	30192	V
2026/02/12 05	AV	54,50	V	0,93	V	107,15	V	0,00	V	0,67	V	128,93	V	30214	V
2026/02/12 06	AV	100,60	V	0,87	V	79,92	V	0,00	V	0,64	V	129,39	V	30221	V
2026/02/12 07	AV	117,80	V	1,02	V	77,46	V	0,00	V	0,62	V	129,42	V	30108	V
2026/02/12 08	AV	181,70	V	1,64	V	67,24	V	0,00	V	0,62	NV	129,33	V	30142	V
2026/02/12 09	AV	374,72	V	6,64	V	61,93	V	0,87	V	0,62	V	129,54	V	30124	V
2026/02/12 10	AV	138,78	V	1,27	V	85,69	V	0,03	V	0,64	V	130,40	V	29065	V
2026/02/12 11	AV	140,79	V	0,97	V	88,18	V	0,00	V	0,67	V	130,73	V	29134	V
2026/02/12 12	AV	208,07	V	3,15	NV	83,40	V	0,21	V	0,68	V	131,33	V	30051	V
2026/02/12 13	AV	104,59	V	2,03	V	102,42	V	0,02	V	0,69	V	130,49	V	29101	V
2026/02/12 14	SR	100,23	V	1,96	V	101,52	V	0,00	V	0,66	V	129,68	V	29011	V
2026/02/12 15	SR	57,31	V	1,93	V	122,12	V	0,00	V	0,66	V	129,89	V	28929	V
2026/02/12 16	SR	107,01	V	3,08	V	107,50	V	0,25	V	0,69	V	129,98	V	28872	V
2026/02/12 17	SR	99,19	V	1,68	V	99,44	V	0,00	V	0,62	V	130,35	V	28937	V
2026/02/12 18	SR	178,58	V	3,72	V	88,28	V	0,41	V	0,61	V	131,22	V	28834	V
2026/02/12 19	SR	48,02	V	1,61	V	130,90	V	0,00	V	1,69	V	131,39	V	28728	V
2026/02/12 20	SR	138,37	V	2,25	V	102,57	V	0,02	V	0,75	V	127,20	V	28712	V
2026/02/12 21	SR	146,56	V	2,28	V	87,83	V	0,03	V	0,69	V	126,14	V	29025	V
2026/02/12 22	SR	123,72	V	2,48	V	94,28	V	0,08	V	0,65	V	126,16	V	29112	V
2026/02/12 23	SR	83,13	V	1,88	V	108,12	V	0,00	V	0,62	V	126,37	V	29020	V
2026/02/12 24	SR	103,45	V	1,28	V	117,04	V	0,01	V	0,63	V	126,73	V	28991	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	48.0-178.6	1.3-3.7	87.8-130.9	0.0-0.4	0.6-1.7	126.1-131.4	28711.5-29112.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	107.8	2.2	105.4	0.1	0.8	128.6	28924.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/02/13 01	SR	63,45	V	0,74	V	123,34	V	0,00	V	0,64	V	126,92	V	29082	V
2026/02/13 02	SR	47,68	V	0,80	V	124,02	V	0,00	V	0,59	V	126,95	V	29187	V
2026/02/13 03	SR	44,89	V	0,81	V	124,39	V	0,00	V	0,61	V	126,81	V	29365	V
2026/02/13 04	SR	54,33	V	0,71	V	115,53	V	0,00	V	0,59	V	126,86	V	29318	V
2026/02/13 05	SR	48,40	V	0,79	V	124,14	V	0,00	V	0,59	V	127,26	V	29244	V
2026/02/13 06	SR	45,49	V	0,65	V	127,49	V	0,00	V	0,60	V	127,33	V	29230	V
2026/02/13 07	SR	25,74	V	0,66	V	148,06	V	0,00	V	0,61	V	127,56	V	29268	V
2026/02/13 08	SR	95,08	V	1,47	V	122,98	V	0,57	V	0,59	V	127,46	V	29216	V
2026/02/13 09	SR	123,78	V	1,14	V	96,42	V	0,01	V	0,65	V	126,52	V	29103	V
2026/02/13 10	SR	222,92	V	3,05	V	82,40	V	0,17	V	0,58	V	126,57	V	29092	V
2026/02/13 11	SR	146,75	V	2,41	V	89,53	V	0,16	V	0,58	V	127,96	V	29348	V
2026/02/13 12	SR	223,20	V	1,76	V	69,99	V	0,00	V	0,54	V	129,14	V	30392	V
2026/02/13 13	SR	186,20	V	1,69	V	87,41	V	0,07	V	0,55	V	130,48	V	29486	V
2026/02/13 14	SR	103,09	V	0,68	V	103,46	V	0,00	V	0,55	V	131,01	V	29648	V
2026/02/13 15	SR	48,75	V	0,51	V	127,63	V	0,00	V	0,56	V	130,75	V	30031	V
2026/02/13 16	SR	48,55	V	0,32	V	108,59	V	0,00	V	0,57	V	130,87	V	29619	V
2026/02/13 17	SR	24,56	V	0,23	V	133,65	V	0,00	V	0,56	V	131,02	V	29579	V
2026/02/13 18	SR	30,67	V	0,32	V	125,32	V	0,00	V	0,57	V	131,04	V	29655	V
2026/02/13 19	SR	43,60	V	0,33	V	124,25	V	0,00	V	0,59	V	130,89	V	29696	V
2026/02/13 20	SR	159,54	V	1,33	V	74,16	V	0,07	V	0,55	V	131,03	V	29612	V
2026/02/13 21	SR	133,87	V	0,65	V	77,41	V	0,00	V	0,56	V	131,39	V	29468	V
2026/02/13 22	SR	81,83	V	0,56	V	89,53	V	0,00	V	0,57	V	131,76	V	29639	V
2026/02/13 23	SR	137,81	V	0,56	V	64,76	V	0,00	V	0,63	V	131,47	V	29725	V
2026/02/13 24	SR	134,99	V	1,29	V	71,91	V	0,02	V	0,59	V	130,77	V	29674	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.6-223.2	0.2-3.1	64.8-148.1	0.0-0.6	0.5-0.7	126.5-131.8	29082.2-30391.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	94.8	1	105.7	0	0.6	129.2	29486.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/02/14 01	SR	40,94	V	0,83	V	113,80	V	0,00	V	0,60	V	130,32	V	29770	V
2026/02/14 02	SR	26,11	V	0,84	V	133,76	V	0,00	V	0,61	V	130,36	V	29602	V
2026/02/14 03	SR	20,25	V	0,77	V	133,38	V	0,00	V	0,59	V	130,61	V	29654	V
2026/02/14 04	SR	19,17	V	0,72	V	133,08	V	0,00	V	0,63	V	130,65	V	29864	V
2026/02/14 05	SR	56,56	V	0,69	V	90,22	V	0,00	V	0,60	V	130,90	V	29802	V
2026/02/14 06	SR	68,65	V	0,87	V	91,82	V	0,00	V	0,58	V	131,27	V	29794	V
2026/02/14 07	SR	52,72	V	0,86	V	104,68	V	0,00	V	0,59	V	131,44	V	29678	V
2026/02/14 08	SR	123,76	V	1,23	V	75,04	V	0,02	V	0,55	V	131,89	V	29713	V
2026/02/14 09	SR	150,02	V	1,43	V	77,45	V	0,02	V	0,54	V	132,39	V	29673	V
2026/02/14 10	SR	204,48	V	2,44	V	72,02	V	0,12	V	0,53	V	133,02	V	30004	V
2026/02/14 11	SR	147,98	V	1,62	V	81,10	V	0,04	V	0,53	V	133,33	V	29883	V
2026/02/14 12	SR	115,12	V	1,26	V	87,30	V	0,00	V	0,59	V	133,63	V	30700	V
2026/02/14 13	SR	194,67	V	3,18	V	92,10	V	0,04	V	0,58	V	132,98	V	29598	V
2026/02/14 14	SR	195,94	V	3,34	V	90,88	V	0,01	V	0,61	V	132,91	V	29510	V
2026/02/14 15	SR	165,14	V	3,48	V	104,02	V	0,06	V	0,62	V	133,27	V	29421	V
2026/02/14 16	SR	182,30	V	4,89	V	107,52	V	0,53	V	1,50	V	132,89	V	28974	V
2026/02/14 17	SR	80,68	V	2,08	V	116,02	V	0,00	V	0,60	V	131,88	V	29669	V
2026/02/14 18	SR	138,18	V	2,62	V	101,43	V	0,00	V	0,54	V	135,59	V	29418	V
2026/02/14 19	SR	105,59	V	1,95	V	101,87	V	0,00	V	0,53	V	138,62	V	29497	V
2026/02/14 20	SR	109,07	V	2,04	V	95,15	V	0,00	V	0,54	V	139,46	V	29571	V
2026/02/14 21	SR	72,44	V	1,60	V	101,39	V	0,00	V	0,54	V	139,62	V	29527	V
2026/02/14 22	SR	40,83	V	1,33	V	123,50	V	0,00	V	0,56	V	139,83	V	29585	V
2026/02/14 23	SR	138,07	V	1,50	V	76,49	V	0,00	V	0,51	V	139,95	V	29141	V
2026/02/14 24	SR	102,43	V	0,91	V	81,13	V	0,00	V	0,52	V	140,20	V	29262	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.2-204.5	0.7-4.9	72.0-133.8	0.0-0.5	0.5-1.5	130.3-140.2	28973.7-30700.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	106.3	1.8	99.4	0	0.6	134	29637.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO


DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/02/15 01	SR	73,45	V	0,76	V	91,85	V	0,00	V	0,50	V	140,27	V	29474	V
2026/02/15 02	SR	65,89	V	0,70	V	99,88	V	0,00	V	0,51	V	140,22	V	29549	V
2026/02/15 03	SR	59,63	V	0,72	V	101,41	V	0,00	V	0,51	V	140,41	V	29644	V
2026/02/15 04	SR	66,38	V	0,84	V	99,34	V	0,00	V	0,50	V	140,50	V	29683	V
2026/02/15 05	SR	61,95	V	0,65	V	98,45	V	0,00	V	0,52	V	140,76	V	29617	V
2026/02/15 06	SR	81,90	V	0,79	V	85,69	V	0,00	V	0,52	V	141,09	V	29660	V
2026/02/15 07	SR	64,01	V	0,61	V	94,19	V	0,00	V	0,58	V	141,09	V	29654	V
2026/02/15 08	SR	53,41	V	0,65	V	98,70	V	0,00	V	0,54	V	139,65	V	29775	V
2026/02/15 09	SR	32,11	V	0,71	V	125,01	V	0,00	V	0,55	V	139,15	V	29888	V
2026/02/15 10	SR	84,26	V	1,19	V	105,30	V	0,00	V	0,55	V	139,38	V	29832	V
2026/02/15 11	SR	32,28	V	0,95	V	122,72	V	0,00	V	0,58	V	139,66	V	29694	V
2026/02/15 12	SR	75,00	V	0,68	V	100,96	V	0,00	V	0,52	V	139,32	V	31269	V
2026/02/15 13	SR	75,71	V	0,62	V	98,16	V	0,00	V	0,53	V	139,50	V	30289	V
2026/02/15 14	SR	121,36	V	1,25	V	89,71	V	0,05	V	0,54	V	139,73	V	30198	V
2026/02/15 15	SR	144,14	V	1,30	V	84,83	V	0,02	V	0,56	V	140,25	V	30242	V
2026/02/15 16	SR	95,58	V	0,94	V	93,90	V	0,01	V	0,53	V	140,01	V	30208	V
2026/02/15 17	SR	52,20	V	0,61	V	106,36	V	0,00	V	0,54	V	140,06	V	30365	V
2026/02/15 18	SR	68,43	V	0,66	V	99,57	V	0,00	V	0,56	V	140,22	V	30303	V
2026/02/15 19	SR	161,91	V	2,74	V	80,04	V	0,37	V	0,54	V	140,14	V	30151	V
2026/02/15 20	SR	73,06	V	0,58	V	98,12	V	0,00	V	0,54	V	140,03	V	30464	V
2026/02/15 21	SR	60,92	V	0,36	V	102,80	V	0,00	V	0,53	V	139,87	V	30409	V
2026/02/15 22	SR	80,27	V	0,59	V	94,86	V	0,00	V	0,52	V	140,10	V	30314	V
2026/02/15 23	SR	64,52	V	0,45	V	103,43	V	0,00	V	0,56	V	140,42	V	30211	V
2026/02/15 24	SR	17,05	V	0,54	V	170,96	V	0,00	V	0,64	V	140,71	V	30392	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.1-161.9	0.4-2.7	80.0-171.0	0.0-0.4	0.5-0.6	139.1-141.1	29473.6-31268.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73.6	0.8	101.9	0	0.5	140.1	30053.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/02/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/02/16 01	SR	22,74	V	0,59	V	163,99	V	0,00	V	0,63	V	140,79	V	30835	V
2026/02/16 02	SR	45,33	V	0,45	V	112,40	V	0,00	V	0,60	V	140,77	V	30462	V
2026/02/16 03	SR	60,03	V	0,32	V	103,89	V	0,00	V	0,57	V	140,86	V	30540	V
2026/02/16 04	SR	80,79	V	0,46	V	96,27	V	0,00	V	0,61	V	140,87	V	30485	V
2026/02/16 05	SR	103,70	V	0,52	V	89,47	V	0,00	V	0,60	V	141,19	V	30603	V
2026/02/16 06	SR	97,69	V	0,51	V	87,96	V	0,00	V	0,59	V	141,80	V	30483	V
2026/02/16 07	SR	145,76	V	0,93	V	83,67	V	0,03	V	0,61	V	141,66	V	30392	V
2026/02/16 08	SR	67,39	V	0,29	V	99,50	V	0,00	V	0,62	V	141,67	V	30495	V
2026/02/16 09	SR	92,50	V	0,33	V	87,07	V	0,00	V	0,68	V	141,81	V	30487	V
2026/02/16 10	SR	127,57	V	3,22	V	106,91	V	0,54	V	0,71	V	141,12	V	30429	V
2026/02/16 11	SR	36,54	V	0,01	V	118,02	V	0,00	V	0,67	V	140,73	V	30623	V
2026/02/16 12	SR	70,81	V	0,84	V	117,50	V	0,00	V	0,64	V	140,82	V	30864	V
2026/02/16 13	SR	130,23	V	1,27	V	101,44	V	0,00	V	0,65	V	141,26	V	29925	V
2026/02/16 14	SR	80,53	V	0,76	V	101,82	V	0,00	V	0,68	V	141,55	V	30050	V
2026/02/16 15	SR	199,75	V	1,48	V	66,49	V	0,02	V	0,66	V	141,99	V	29988	V
2026/02/16 16	SR	94,87	V	0,92	V	95,28	V	0,00	V	0,65	V	141,64	V	30221	V
2026/02/16 17	SR	63,30	V	0,52	V	101,85	V	0,00	V	1,12	V	141,34	V	29859	V
2026/02/16 18	SR	48,37	V	0,49	V	106,58	V	0,00	V	0,77	V	139,35	V	30025	V
2026/02/16 19	SR	88,64	V	1,11	V	97,89	V	0,05	V	0,72	V	138,20	V	30013	V
2026/02/16 20	SR	40,45	V	0,66	V	118,55	V	0,00	V	0,73	V	138,07	V	30005	V
2026/02/16 21	SR	102,16	V	1,03	V	89,10	V	0,03	V	0,68	V	137,83	V	30059	V
2026/02/16 22	SR	99,49	V	1,10	V	91,87	V	0,06	V	0,69	V	137,70	V	30067	V
2026/02/16 23	SR	245,63	V	4,60	V	71,77	V	4,08	V	0,67	V	137,67	V	29922	V
2026/02/16 24	SR	89,73	V	0,95	V	93,86	V	4,13	V	0,65	V	137,93	V	30056	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.7-245.6	0.0-4.6	66.5-164.0	0.0-4.1	0.6-1.1	137.7-142.0	29858.8-30863.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	93.1	1	100.1	0.4	0.7	140.4	30286.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giulio P. 11/16

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]