

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': ENGIE SERVIZI     | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |


| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2026/01/26 01 | SR       | 117,04   | V     | 0,90      | V     | 118,65        | V     | 0,43      | V     | 1,74      | V     | 141,69         | V     | 27198            | V     |
| 2026/01/26 02 | SR       | 191,16   | V     | 0,22      | V     | 82,53         | V     | 0,20      | V     | 1,72      | V     | 141,81         | V     | 26958            | V     |
| 2026/01/26 03 | SR       | 47,79    | V     | 0,00      | V     | 146,09        | V     | 0,00      | V     | 1,83      | V     | 140,96         | V     | 27425            | V     |
| 2026/01/26 04 | SR       | 264,20   | V     | 3,60      | V     | 92,01         | V     | 0,95      | V     | 1,69      | V     | 140,08         | V     | 26962            | V     |
| 2026/01/26 05 | SR       | 101,10   | V     | 0,00      | V     | 95,41         | V     | 0,00      | V     | 1,66      | V     | 140,20         | V     | 27132            | V     |
| 2026/01/26 06 | SR       | 43,15    | V     | 0,00      | V     | 131,40        | V     | 0,00      | V     | 1,83      | V     | 140,61         | V     | 27215            | V     |
| 2026/01/26 07 | SR       | 159,35   | V     | 0,00      | V     | 93,24         | V     | 0,00      | V     | 1,69      | V     | 140,70         | V     | 27363            | V     |
| 2026/01/26 08 | SR       | 144,67   | V     | 0,06      | V     | 86,13         | V     | 0,01      | V     | 1,62      | V     | 140,43         | V     | 27306            | V     |
| 2026/01/26 09 | SR       | 100,67   | V     | 0,01      | V     | 95,34         | V     | 0,00      | V     | 1,70      | V     | 140,48         | V     | 27258            | V     |
| 2026/01/26 10 | SR       | 148,20   | V     | 0,00      | V     | 80,83         | V     | 0,00      | V     | 1,66      | V     | 140,78         | V     | 27165            | V     |
| 2026/01/26 11 | SR       | 263,61   | V     | 0,26      | V     | 74,69         | V     | 0,00      | V     | 1,82      | V     | 141,09         | V     | 26846            | V     |
| 2026/01/26 12 | SR       | 199,57   | V     | 0,35      | V     | 93,59         | V     | 0,02      | V     | 1,69      | V     | 141,33         | V     | 28186            | V     |
| 2026/01/26 13 | SR       | 119,56   | V     | 0,00      | V     | 95,13         | V     | 0,00      | V     | 1,58      | V     | 141,26         | V     | 27090            | V     |
| 2026/01/26 14 | SR       | 102,76   | V     | 0,00      | V     | 80,05         | V     | 0,00      | V     | 1,77      | V     | 140,97         | V     | 26943            | V     |
| 2026/01/26 15 | SR       | 72,39    | V     | 0,00      | V     | 90,64         | V     | 0,00      | V     | 1,70      | V     | 141,12         | V     | 27002            | V     |
| 2026/01/26 16 | SR       | 130,65   | V     | 1,86      | V     | 92,33         | V     | 0,63      | V     | 1,67      | V     | 141,25         | V     | 27131            | V     |
| 2026/01/26 17 | SR       | 142,33   | V     | 0,78      | V     | 80,69         | V     | 0,09      | V     | 1,71      | V     | 142,16         | V     | 27271            | V     |
| 2026/01/26 18 | SR       | 159,71   | V     | 0,08      | V     | 103,51        | V     | 0,03      | V     | 1,72      | V     | 142,92         | V     | 27532            | V     |
| 2026/01/26 19 | SR       | 65,82    | V     | 0,00      | V     | 122,05        | V     | 0,00      | V     | 1,68      | V     | 142,94         | V     | 27804            | V     |
| 2026/01/26 20 | SR       | 24,70    | V     | 0,00      | V     | 133,85        | V     | 0,00      | V     | 1,82      | V     | 142,51         | V     | 27677            | V     |
| 2026/01/26 21 | SR       | 32,31    | V     | 0,00      | V     | 110,48        | V     | 0,00      | V     | 1,77      | V     | 142,25         | V     | 27576            | V     |
| 2026/01/26 22 | SR       | 17,53    | V     | 0,00      | V     | 127,66        | V     | 0,00      | V     | 1,83      | V     | 141,52         | V     | 27573            | V     |
| 2026/01/26 23 | SR       | 22,58    | V     | 0,00      | V     | 129,58        | V     | 0,00      | V     | 1,86      | V     | 141,52         | V     | 27516            | V     |
| 2026/01/26 24 | SR       | 22,78    | V     | 0,00      | V     | 128,61        | V     | 0,00      | V     | 1,89      | V     | 141,75         | V     | 27515            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 17.5-264.2   | 0.0-3.6     | 74.7-146.1   | 0.0-0.9      | 1.6-1.9     | 140.1-142.9 | 26846.1-28186.1 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 112.2        | 0.3         | 103.5        | 0.1          | 1.7         | 141.3       | 27318.6         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': ENGIE SERVIZI     | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2026/01/27 01 | SR       | 17,89    | V     | 0,00      | V     | 146,88        | V     | 0,00      | V     | 1,96      | V     | 141,85         | V     | 27497            | V     |
| 2026/01/27 02 | SR       | 30,89    | V     | 0,00      | V     | 127,16        | V     | 0,00      | V     | 1,98      | V     | 141,99         | V     | 27368            | V     |
| 2026/01/27 03 | SR       | 59,26    | V     | 0,00      | V     | 99,92         | V     | 0,00      | V     | 1,94      | V     | 142,40         | V     | 27332            | V     |
| 2026/01/27 04 | SR       | 35,88    | V     | 0,00      | V     | 118,59        | V     | 0,00      | V     | 2,01      | V     | 142,54         | V     | 27469            | V     |
| 2026/01/27 05 | SR       | 50,25    | V     | 0,00      | V     | 104,99        | V     | 0,00      | V     | 2,05      | V     | 142,78         | V     | 27483            | V     |
| 2026/01/27 06 | SR       | 31,27    | V     | 0,00      | V     | 130,74        | V     | 0,00      | V     | 2,08      | V     | 143,21         | V     | 27467            | V     |
| 2026/01/27 07 | SR       | 114,76   | V     | 0,51      | V     | 98,54         | V     | 0,12      | V     | 1,97      | V     | 143,67         | V     | 27427            | V     |
| 2026/01/27 08 | SR       | 53,15    | V     | 0,01      | V     | 119,22        | V     | 0,90      | V     | 2,01      | V     | 142,99         | V     | 27512            | V     |
| 2026/01/27 09 | SR       | 128,35   | V     | 1,12      | V     | 102,34        | V     | 3,23      | V     | 2,09      | V     | 141,96         | V     | 27306            | V     |
| 2026/01/27 10 | SR       | 123,43   | V     | 0,44      | V     | 98,88         | V     | 2,72      | V     | 2,14      | V     | 141,94         | V     | 27224            | V     |
| 2026/01/27 11 | SR       | 91,50    | V     | 0,16      | V     | 104,10        | V     | 2,85      | V     | 2,10      | V     | 142,14         | V     | 27353            | V     |
| 2026/01/27 12 | SR       | 200,07   | V     | 2,72      | NV    | 70,83         | V     | 2,31      | V     | 1,98      | V     | 142,82         | V     | 28039            | V     |
| 2026/01/27 13 | SR       | 165,18   | NV    | 0,87      | NV    | 54,34         | NV    | 0,89      | NV    | 2,04      | NV    | 143,61         | NV    | 27143            | NV    |
| 2026/01/27 14 | SR       | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2026/01/27 15 | SR       | 177,09   | NV    | 1,46      | NV    | 80,32         | NV    | 0,11      | NV    | 1,93      | NV    | 143,08         | NV    | 27719            | NV    |
| 2026/01/27 16 | SR       | 132,21   | V     | 0,45      | V     | 70,75         | V     | 0,00      | V     | 1,90      | V     | 143,73         | V     | 27017            | V     |
| 2026/01/27 17 | SR       | 73,68    | V     | 0,22      | V     | 91,73         | V     | 0,00      | V     | 1,88      | V     | 144,50         | V     | 27374            | V     |
| 2026/01/27 18 | SR       | 161,79   | V     | 1,00      | V     | 68,35         | V     | 0,12      | V     | 2,08      | V     | 143,43         | V     | 27105            | V     |
| 2026/01/27 19 | SR       | 77,66    | V     | 0,26      | V     | 96,69         | V     | 0,00      | V     | 1,89      | V     | 143,53         | V     | 27755            | V     |
| 2026/01/27 20 | SR       | 39,70    | V     | 0,20      | V     | 120,15        | V     | 0,00      | V     | 1,84      | V     | 143,27         | V     | 27895            | V     |
| 2026/01/27 21 | SR       | 60,36    | V     | 0,26      | V     | 109,10        | V     | 0,00      | V     | 1,77      | V     | 142,88         | V     | 27835            | V     |
| 2026/01/27 22 | SR       | 45,31    | V     | 0,18      | V     | 125,66        | V     | 0,00      | V     | 1,74      | V     | 142,50         | V     | 27885            | V     |
| 2026/01/27 23 | SR       | 29,29    | V     | 0,11      | V     | 121,68        | V     | 0,00      | V     | 1,68      | V     | 141,87         | V     | 27908            | V     |
| 2026/01/27 24 | SR       | 32,21    | V     | 0,68      | V     | 110,31        | V     | 0,03      | V     | 1,62      | V     | 141,54         | V     | 27846            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 17.9-200.1   | 0.0-1.1     | 68.3-146.9   | 0.0-3.2      | 1.6-2.1     | 141.5-144.5 | 27017.2-28038.8 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 75.7         | 0.3         | 106.5        | 0.6          | 1.9         | 142.7       | 27528.4         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

| RIFERIMENTI                |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': ENGIE SERVIZI    | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1  | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2        | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R021 |       | COT R057 |       | NOX NO2 R027 |       | SO2 R026 |       | PLV R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2026/01/28 01 | SR       | 25,33   | V     | 1,12     | V     | 158,30       | V     | 0,58     | V     | 1,71     | V     | 141,93         | V     | 27867            | V     |
| 2026/01/28 02 | SR       | 47,20   | V     | 0,99     | V     | 127,81       | V     | 0,27     | V     | 1,62     | V     | 141,99         | V     | 27932            | V     |
| 2026/01/28 03 | SR       | 168,42  | V     | 1,22     | V     | 57,94        | V     | 0,11     | V     | 1,53     | V     | 142,42         | V     | 27473            | V     |
| 2026/01/28 04 | SR       | 158,67  | V     | 1,13     | V     | 59,54        | V     | 0,00     | V     | 1,50     | V     | 142,54         | V     | 27485            | V     |
| 2026/01/28 05 | SR       | 170,97  | V     | 1,22     | V     | 62,38        | V     | 0,01     | V     | 1,46     | V     | 142,68         | V     | 27441            | V     |
| 2026/01/28 06 | SR       | 192,13  | V     | 1,87     | V     | 65,62        | V     | 0,02     | V     | 1,44     | V     | 142,90         | V     | 27426            | V     |
| 2026/01/28 07 | SR       | 247,80  | V     | 2,16     | V     | 57,65        | V     | 0,02     | V     | 1,47     | V     | 143,25         | V     | 27336            | V     |
| 2026/01/28 08 | SR       | 173,82  | V     | 1,42     | V     | 73,39        | V     | 0,00     | V     | 1,43     | V     | 143,43         | V     | 27502            | V     |
| 2026/01/28 09 | SR       | 148,58  | V     | 1,15     | V     | 75,91        | V     | 0,00     | V     | 1,46     | V     | 143,32         | V     | 27503            | V     |
| 2026/01/28 10 | SR       | 161,70  | V     | 1,55     | V     | 73,09        | V     | 0,00     | V     | 1,37     | V     | 143,31         | V     | 27394            | V     |
| 2026/01/28 11 | SR       | 1417,32 | 18    | 13,36    | NV    | 67,33        | V     | 17,65    | V     | 1,19     | V     | 143,65         | V     | 26027            | V     |
| 2026/01/28 12 | SR       | 150,82  | V     | 3,09     | V     | 101,79       | V     | 0,02     | V     | 1,51     | V     | 142,91         | V     | 24149            | V     |
| 2026/01/28 13 | SR       | 100,33  | V     | 2,06     | V     | 106,14       | V     | 0,00     | V     | 1,37     | V     | 143,06         | V     | 25002            | V     |
| 2026/01/28 14 | SR       | 75,03   | V     | 1,49     | V     | 93,02        | V     | 0,00     | V     | 1,39     | V     | 143,46         | V     | 22195            | V     |
| 2026/01/28 15 | SR       | 104,62  | V     | 1,52     | V     | 85,12        | V     | 0,00     | V     | 1,29     | V     | 143,57         | V     | 22634            | V     |
| 2026/01/28 16 | SR       | 99,63   | V     | 0,97     | V     | 84,58        | V     | 0,00     | V     | 1,33     | V     | 143,94         | V     | 25119            | V     |
| 2026/01/28 17 | SR       | 73,40   | V     | 0,97     | V     | 91,04        | V     | 0,00     | V     | 1,22     | V     | 144,57         | V     | 25960            | V     |
| 2026/01/28 18 | SR       | 71,57   | V     | 0,98     | V     | 96,54        | V     | 0,00     | V     | 1,28     | V     | 143,96         | V     | 25894            | V     |
| 2026/01/28 19 | SR       | 66,15   | V     | 1,10     | V     | 91,92        | V     | 0,00     | V     | 1,29     | V     | 142,33         | V     | 25942            | V     |
| 2026/01/28 20 | SR       | 124,93  | V     | 2,44     | V     | 84,62        | V     | 0,26     | V     | 1,32     | V     | 141,54         | V     | 25763            | V     |
| 2026/01/28 21 | SR       | 92,23   | V     | 1,59     | V     | 84,75        | V     | 0,09     | V     | 1,29     | V     | 141,60         | V     | 25749            | V     |
| 2026/01/28 22 | SR       | 60,42   | V     | 1,08     | V     | 91,52        | V     | 0,00     | V     | 1,30     | V     | 141,25         | V     | 25843            | V     |
| 2026/01/28 23 | SR       | 53,19   | V     | 1,29     | V     | 93,72        | V     | 0,26     | V     | 1,34     | V     | 140,71         | V     | 25591            | V     |
| 2026/01/28 24 | SR       | 62,24   | V     | 1,11     | V     | 87,73        | V     | 0,00     | V     | 1,33     | V     | 140,76         | V     | 25529            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 25.3-417.3   | 1.0-3.1     | 57.7-158.3   | 0.0-17.7     | 1.2-1.7     | 140.7-144.6 | 22194.7-27931.8 |
| Supero Orario      | 1            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 126.9        | 1.5         | 86.3         | 0.8          | 1.4         | 142.7       | 26114.8         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |


DATI VERIFICATI DA: \_\_\_\_\_


RESPONSABILE IMPIANTO: \_\_\_\_\_

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': ENGIE SERVIZI     | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2026/01/29 01 | SR       | 49,36    | V     | 0,97      | V     | 93,86         | V     | 0,00      | V     | 1,36      | V     | 140,97         | V     | 25535            | V     |
| 2026/01/29 02 | SR       | 54,85    | V     | 1,02      | V     | 94,87         | V     | 0,00      | V     | 1,33      | V     | 141,22         | V     | 25502            | V     |
| 2026/01/29 03 | SR       | 19,46    | V     | 1,02      | V     | 127,85        | V     | 0,50      | V     | 1,38      | V     | 141,26         | V     | 25657            | V     |
| 2026/01/29 04 | SR       | 24,86    | V     | 1,02      | V     | 116,60        | V     | 1,30      | V     | 1,39      | V     | 141,35         | V     | 25686            | V     |
| 2026/01/29 05 | SR       | 39,28    | V     | 1,16      | V     | 102,95        | V     | 0,11      | V     | 1,37      | V     | 141,66         | V     | 25501            | V     |
| 2026/01/29 06 | SR       | 41,84    | V     | 1,13      | V     | 98,55         | V     | 0,01      | V     | 1,36      | V     | 142,08         | V     | 25332            | V     |
| 2026/01/29 07 | SR       | 47,38    | V     | 1,11      | V     | 97,31         | V     | 0,16      | V     | 1,37      | V     | 142,11         | V     | 25427            | V     |
| 2026/01/29 08 | SR       | 99,75    | V     | 1,18      | V     | 71,24         | V     | 0,31      | V     | 1,30      | V     | 142,33         | V     | 25247            | V     |
| 2026/01/29 09 | SR       | 188,44   | V     | 2,24      | V     | 63,21         | V     | 1,67      | V     | 1,27      | V     | 142,90         | V     | 25202            | V     |
| 2026/01/29 10 | SR       | 90,10    | V     | 0,87      | V     | 78,25         | V     | 0,36      | V     | 1,23      | V     | 143,43         | V     | 25450            | V     |
| 2026/01/29 11 | SR       | 162,98   | V     | 1,83      | V     | 74,93         | V     | 2,35      | V     | 1,13      | V     | 143,05         | V     | 25852            | V     |
| 2026/01/29 12 | SR       | 74,94    | V     | 0,76      | V     | 92,73         | V     | 0,03      | V     | 1,02      | V     | 143,11         | V     | 27135            | V     |
| 2026/01/29 13 | SR       | 53,32    | V     | 0,55      | V     | 108,48        | V     | 0,02      | V     | 1,08      | V     | 143,28         | V     | 25958            | V     |
| 2026/01/29 14 | SR       | 88,98    | V     | 0,62      | V     | 99,14         | V     | 0,00      | V     | 1,08      | V     | 143,81         | V     | 25905            | V     |
| 2026/01/29 15 | SR       | 181,22   | V     | 1,07      | V     | 77,22         | V     | 0,00      | V     | 1,07      | V     | 143,34         | V     | 25946            | V     |
| 2026/01/29 16 | SR       | 177,82   | V     | 1,32      | V     | 81,55         | V     | 0,04      | V     | 1,22      | V     | 143,36         | V     | 25852            | V     |
| 2026/01/29 17 | SR       | 133,91   | V     | 0,62      | V     | 73,94         | V     | 0,00      | V     | 1,20      | V     | 143,75         | V     | 26031            | V     |
| 2026/01/29 18 | SR       | 168,73   | V     | 1,00      | V     | 70,53         | V     | 0,00      | V     | 1,27      | V     | 144,16         | V     | 26051            | V     |
| 2026/01/29 19 | SR       | 71,16    | V     | 0,80      | V     | 117,99        | V     | 0,00      | V     | 1,34      | V     | 143,58         | V     | 26336            | V     |
| 2026/01/29 20 | SR       | 96,13    | V     | 1,15      | V     | 108,69        | V     | 0,00      | V     | 1,37      | V     | 143,03         | V     | 26252            | V     |
| 2026/01/29 21 | SR       | 79,73    | V     | 0,95      | V     | 95,99         | V     | 0,00      | V     | 1,61      | V     | 141,09         | V     | 26061            | V     |
| 2026/01/29 22 | SR       | 199,92   | V     | 1,68      | V     | 72,34         | V     | 0,00      | V     | 1,43      | V     | 140,29         | V     | 26181            | V     |
| 2026/01/29 23 | SR       | 109,73   | V     | 1,32      | V     | 100,40        | V     | 0,00      | V     | 1,42      | V     | 139,85         | V     | 26429            | V     |
| 2026/01/29 24 | SR       | 74,53    | V     | 0,97      | V     | 116,97        | V     | 0,02      | V     | 1,44      | V     | 139,33         | V     | 26562            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 19.5-199.9   | 0.6-2.2     | 63.2-127.8   | 0.0-2.3      | 1.0-1.6     | 139.3-144.2 | 25201.7-27135.2 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 97           | 1.1         | 93.1         | 0.3          | 1.3         | 142.3       | 25878.8         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': ENGIE SERVIZI     | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2026/01/30 01 | SR       | 67,99   | V     | 0,72     | V     | 106,43       | V     | 0,00     | V     | 1,43     | V     | 139,10         | V     | 26402            | V     |
| 2026/01/30 02 | SR       | 63,75   | V     | 0,67     | V     | 104,50       | V     | 0,00     | V     | 1,44     | V     | 139,09         | V     | 26422            | V     |
| 2026/01/30 03 | SR       | 103,45  | V     | 1,07     | V     | 95,05        | V     | 0,03     | V     | 1,43     | V     | 139,13         | V     | 26402            | V     |
| 2026/01/30 04 | SR       | 54,39   | V     | 0,84     | V     | 115,94       | V     | 0,15     | V     | 1,44     | V     | 139,19         | V     | 26458            | V     |
| 2026/01/30 05 | SR       | 30,82   | V     | 0,78     | V     | 127,55       | V     | 0,75     | V     | 1,43     | V     | 139,17         | V     | 26444            | V     |
| 2026/01/30 06 | SR       | 65,61   | V     | 0,95     | V     | 111,42       | V     | 0,30     | V     | 1,50     | V     | 139,54         | V     | 26367            | V     |
| 2026/01/30 07 | SR       | 37,45   | V     | 0,82     | V     | 133,43       | V     | 0,31     | V     | 1,52     | V     | 139,61         | V     | 26429            | V     |
| 2026/01/30 08 | SR       | 48,38   | V     | 0,75     | V     | 111,77       | V     | 0,31     | V     | 1,51     | V     | 139,80         | V     | 26338            | V     |
| 2026/01/30 09 | SR       | 105,36  | V     | 1,49     | V     | 98,37        | V     | 0,74     | V     | 1,52     | V     | 140,21         | V     | 26299            | V     |
| 2026/01/30 10 | SR       | 97,04   | V     | 1,64     | V     | 99,47        | V     | 1,15     | V     | 1,52     | V     | 140,83         | V     | 26416            | V     |
| 2026/01/30 11 | SR       | 85,57   | V     | 0,75     | V     | 76,68        | V     | 3,71     | V     | 1,44     | V     | 141,24         | V     | 26538            | V     |
| 2026/01/30 12 | SR       | 119,91  | NV    | 0,70     | NV    | 89,65        | NV    | 0,16     | NV    | 1,37     | NV    | 141,74         | NV    | 29191            | NV    |
| 2026/01/30 13 | SR       | 55,81   | V     | 0,03     | V     | 100,97       | V     | 0,06     | V     | 1,38     | V     | 142,15         | V     | 28676            | V     |
| 2026/01/30 14 | SR       | 57,88   | V     | 0,01     | V     | 101,36       | V     | 0,09     | V     | 1,46     | V     | 142,47         | V     | 28484            | V     |
| 2026/01/30 15 | SR       | 67,19   | V     | 0,08     | V     | 100,43       | V     | 0,19     | V     | 1,50     | V     | 142,58         | V     | 28418            | V     |
| 2026/01/30 16 | SR       | 105,37  | V     | 0,25     | V     | 92,78        | V     | 0,13     | V     | 1,44     | V     | 142,40         | V     | 28358            | V     |
| 2026/01/30 17 | SR       | 83,92   | V     | 0,30     | V     | 103,02       | V     | 0,13     | V     | 1,49     | V     | 142,74         | V     | 28458            | V     |
| 2026/01/30 18 | SR       | 118,28  | V     | 1,46     | V     | 96,11        | V     | 1,89     | V     | 1,56     | V     | 142,70         | V     | 28489            | V     |
| 2026/01/30 19 | SR       | 76,30   | V     | 0,19     | V     | 107,70       | V     | 1,62     | V     | 1,66     | V     | 141,70         | V     | 28512            | V     |
| 2026/01/30 20 | SR       | 92,63   | V     | 0,97     | V     | 121,86       | V     | 2,67     | V     | 1,77     | V     | 141,03         | V     | 28676            | V     |
| 2026/01/30 21 | SR       | 119,51  | V     | 1,25     | V     | 107,89       | V     | 2,04     | V     | 2,20     | V     | 140,07         | V     | 27231            | V     |
| 2026/01/30 22 | SR       | 67,51   | V     | 0,07     | V     | 112,92       | V     | 2,02     | V     | 2,16     | V     | 139,69         | V     | 27309            | V     |
| 2026/01/30 23 | SR       | 89,28   | V     | 0,12     | V     | 106,55       | V     | 1,95     | V     | 2,06     | V     | 139,65         | V     | 27401            | V     |
| 2026/01/30 24 | SR       | 38,94   | V     | 0,53     | V     | 147,35       | V     | 2,06     | V     | 2,14     | V     | 139,48         | V     | 27928            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 30.8-119.5   | 0.0-1.6     | 76.7-147.3   | 0.0-3.7      | 1.4-2.2     | 139.1-142.7 | 26299.4-28676.1 |
| Superò Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 75.3         | 0.7         | 107.8        | 1            | 1.6         | 140.6       | 27324.2         |
| Superò Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': ENGIE SERVIZI     | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX N02 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2026/01/31 01 | SR       | 36,06    | V     | 0,68      | V     | 141,14        | V     | 2,13      | V     | 2,12      | V     | 139,20         | V     | 27969            | V     |
| 2026/01/31 02 | SR       | 77,16    | V     | 0,81      | V     | 131,17        | V     | 4,22      | V     | 2,13      | V     | 139,01         | V     | 27856            | V     |
| 2026/01/31 03 | SR       | 103,81   | V     | 1,25      | V     | 127,78        | V     | 4,56      | V     | 2,19      | V     | 138,78         | V     | 27874            | V     |
| 2026/01/31 04 | SR       | 132,81   | V     | 1,83      | V     | 131,80        | V     | 4,85      | V     | 2,29      | V     | 138,89         | V     | 28005            | V     |
| 2026/01/31 05 | SR       | 74,38    | V     | 0,71      | V     | 124,17        | V     | 2,90      | V     | 2,29      | V     | 139,28         | V     | 27917            | V     |
| 2026/01/31 06 | SR       | 29,80    | V     | 0,53      | V     | 146,92        | V     | 2,33      | V     | 2,34      | V     | 139,42         | V     | 27975            | V     |
| 2026/01/31 07 | SR       | 97,79    | V     | 1,24      | V     | 127,72        | V     | 3,90      | V     | 2,29      | V     | 139,50         | V     | 27917            | V     |
| 2026/01/31 08 | SR       | 203,80   | V     | 3,41      | V     | 110,96        | V     | 5,47      | V     | 2,24      | V     | 139,87         | V     | 28001            | V     |
| 2026/01/31 09 | SR       | 103,01   | V     | 2,30      | V     | 120,73        | V     | 3,81      | V     | 2,25      | V     | 140,53         | V     | 27980            | V     |
| 2026/01/31 10 | SR       | 115,56   | V     | 1,54      | V     | 104,05        | V     | 2,31      | V     | 2,32      | V     | 140,86         | V     | 27640            | V     |
| 2026/01/31 11 | SR       | 56,25    | V     | 0,72      | V     | 120,95        | V     | 2,02      | V     | 2,43      | V     | 141,45         | V     | 27262            | V     |
| 2026/01/31 12 | SR       | 220,78   | V     | 4,30      | V     | 100,12        | V     | 5,90      | V     | 2,36      | V     | 141,95         | V     | 28501            | V     |
| 2026/01/31 13 | SR       | 151,55   | V     | 1,47      | V     | 109,84        | V     | 5,46      | V     | 2,48      | V     | 142,28         | V     | 27929            | V     |
| 2026/01/31 14 | SR       | 65,11    | V     | 0,45      | V     | 122,49        | V     | 4,45      | V     | 2,52      | V     | 142,65         | V     | 27868            | V     |
| 2026/01/31 15 | SR       | 47,46    | V     | 0,31      | V     | 135,93        | V     | 3,55      | V     | 2,53      | V     | 142,72         | V     | 27778            | V     |
| 2026/01/31 16 | SR       | 37,99    | V     | 0,23      | V     | 141,07        | V     | 2,01      | V     | 2,57      | V     | 142,93         | V     | 27651            | V     |
| 2026/01/31 17 | SR       | 129,98   | V     | 1,08      | V     | 98,21         | V     | 4,20      | V     | 2,48      | V     | 143,31         | V     | 27749            | V     |
| 2026/01/31 18 | SR       | 197,71   | V     | 2,04      | V     | 92,60         | V     | 5,70      | V     | 2,42      | V     | 143,45         | V     | 27879            | V     |
| 2026/01/31 19 | SR       | 137,14   | V     | 1,67      | V     | 103,48        | V     | 3,80      | V     | 2,50      | V     | 143,62         | V     | 27684            | V     |
| 2026/01/31 20 | SR       | 89,10    | V     | 1,49      | V     | 118,54        | V     | 3,11      | V     | 2,68      | V     | 143,75         | V     | 27642            | V     |
| 2026/01/31 21 | SR       | 65,85    | V     | 0,70      | V     | 125,37        | V     | 3,61      | V     | 2,58      | V     | 143,69         | V     | 28015            | V     |
| 2026/01/31 22 | SR       | 60,80    | V     | 0,78      | V     | 134,21        | V     | 4,97      | V     | 2,87      | V     | 141,55         | V     | 27604            | V     |
| 2026/01/31 23 | SR       | 69,26    | V     | 0,70      | V     | 123,08        | V     | 6,60      | V     | 2,60      | V     | 139,92         | V     | 28125            | V     |
| 2026/01/31 24 | SR       | 47,63    | V     | 0,54      | V     | 122,66        | V     | 4,31      | V     | 2,57      | V     | 140,19         | V     | 28060            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 29.8-220.8   | 0.2-4.3     | 92.6-146.9   | 2.0-6.6      | 2.1-2.9     | 138.8-143.7 | 27261.8-28500.6 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 97.9         | 1.3         | 121.5        | 4            | 2.4         | 141.2       | 27870.1         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: