

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/06/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/06/30 01	SR	106,88	V	0,11	V	144,47	V	0,00	V	0,94	V	148,85	V	18279	V
2026/06/30 02	SR	38,95	V	0,02	V	174,65	V	0,00	V	0,92	V	148,07	V	18096	V
2026/06/30 03	SR	96,04	V	0,06	V	134,78	V	0,00	V	0,89	V	147,47	V	18244	V
2026/06/30 04	SR	118,77	V	0,29	V	152,07	V	0,00	V	0,87	V	148,78	V	18513	V
2026/06/30 05	SR	135,19	V	0,28	V	148,82	V	0,00	V	0,77	V	149,89	V	18146	V
2026/06/30 06	SR	216,54	V	3,12	V	141,46	V	0,27	V	1,03	V	149,51	V	17702	V
2026/06/30 07	SR	174,83	V	3,29	V	159,37	V	0,28	V	1,11	V	149,68	V	18767	V
2026/06/30 08	SR	114,78	V	1,59	V	168,51	V	0,31	V	1,02	V	149,25	V	18028	V
2026/06/30 09	SR	234,55	V	2,08	V	98,59	V	0,40	V	1,13	V	151,93	V	18386	V
2026/06/30 10	SR	54,58	V	1,06	V	161,92	V	0,29	V	1,02	V	150,12	V	17509	V
2026/06/30 11	SR	279,47	V	11,33	V	106,86	V	6,86	V	1,07	V	151,62	V	18012	V
2026/06/30 12	SR	138,23	V	5,36	V	171,18	V	3,75	V	1,35	V	151,93	V	18114	V
2026/06/30 13	SR	130,55	V	3,73	V	170,79	V	1,11	V	1,20	V	151,27	V	18291	V
2026/06/30 14	SR	103,26	V	3,07	V	151,84	V	0,79	V	1,24	V	150,67	V	17993	V
2026/06/30 15	SR	167,25	V	5,78	V	156,14	V	1,65	V	1,22	V	150,50	V	17963	V
2026/06/30 16	SP	152,80	NV	4,48	NV	310,08	NV	0,45	NV	0,99	V	140,18	V	10774	NV
2026/06/30 17	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,39	V	129,79	V	0,00	NV
2026/06/30 18	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,39	V	126,52	V	0,00	NV
2026/06/30 19	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,39	V	125,95	V	0,00	NV
2026/06/30 20	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,40	V	122,75	V	0,00	NV
2026/06/30 21	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,39	V	119,72	V	0,00	NV
2026/06/30 22	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,36	NV	116,81	NV	0,00	NV
2026/06/30 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2026/06/30 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	39.0-279.5	0.0-11.3	98.6-174.6	0.0-6.9	0.8-1.3	147.5-151.9	17508.8-18766.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	140.7	2.7	149.4	1	1.1	150	18136.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Rire del

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]