CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/07/11

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/07/11 01	SR	5,68	V	0,09	V	127,49	V	0,00	V	0,23	V	144,16	V	31242	V
2016/07/11 02	SR	13,50	V	0,09	V	110,97	V	0,00	V	0,23	V	144,63	V	31134	V
2016/07/11 03	SR	23,43	V	0,12	V	103,79	V	0,01	V	0,25	V	145,22	V	30073	V
2016/07/11 04	SR	25,95	V	0,15	V	94,90	V	0,00	V	0,25	V	146,85	V	30063	V
2016/07/11 05	SR	13,29	V	0,09	V	110,11	V	0,00	V	0,25	V	147,13	V	31404	V
2016/07/11 06	SR	14,45	V	0,10	V	110,00	V	0,00	V	0,23	V	146,90	V	31029	V
2016/07/11 07	SR	25,09	V	0,12	V	99,04	V	0,00	V	0,23	V	146,75	V	30357	V
2016/07/11 08	SR	10,09	V	0,08	V	120,29	V	0,00	V	0,24	V	147,32	V	31453	V
2016/07/11 09	SR	25,61	V	0,13	V	102,20	V	0,00	V	0,27	V	147,34	V	29890	V
2016/07/11 10	SR	20,29	V	0,07	V	111,20	V	0,00	V	0,24	V	145,85	V	30966	V
2016/07/11 11	SR	10,00	V	0,09	V	131,01	V	0,00	V	0,26	V	145,94	V	31536	V
2016/07/11 12	SR	8,04	V	0,08	V	135,84	V	0,00	V	0,27	V	146,38	V	32564	V
2016/07/11 13	SR	7,64	V	0,09	V	130,38	V	0,00	V	0,27	V	147,75	V	32984	V
2016/07/11 14	SR	9,84	V	0,09	V	137,58	V	0,00	V	0,33	V	149,25	V	33801	V
2016/07/11 15	SR	11,64	V	0,11	V	132,81	V	0,00	V	0,32	V	149,84	V	33094	V
2016/07/11 16	SR	10,09	V	0,12	V	130,88	V	0,00	V	0,35	V	147,71	V	33213	V
2016/07/11 17	SR	8,73	V	0,08	V	138,42	V	0,00	V	0,26	V	144,30	V	32910	V
2016/07/11 18	SR	6,50	V	0,03	V	150,50	V	0,00	V	0,25	V	141,50	V	33474	V
2016/07/11 19	SR	9,37	V	0,01	V	134,03	V	0,00	V	0,26	V	141,50	V	32971	V
2016/07/11 20	SR	10,37	V	0,02	V	129,30	V	0,00	V	0,34	V	142,59	V	33762	V
2016/07/11 21	SR	11,79	V	0,02	V	131,36	V	0,00	V	0,28	V	143,60	V	33984	V
2016/07/11 22	SR	15,35	V	0,03	V	121,47	V	0,00	V	0,28	V	143,16	V	31845	V
2016/07/11 23	SR	22,15	V	0,09	V	121,86	V	0,00	V	0,25	V	140,77	V	30250	V
2016/07/11 24	SR	20,49	V	0,10	V	158,90	V	0,04	V	0,25	V	140,46	V	30930	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.7-26.0	0.0-0.2	94.9-158.9	0.0-0.0	0.2-0.4	140.5-149.8	29889.6-33984.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	14.1	0.1	123.9	0	0.3	145.3	31872
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____