

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR		
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/07/05 01	SR	124,01	V	12,18	V	193,14	V	1,87	V	1,20	V	144,80	V	18050	V
2026/07/05 02	SR	137,63	V	13,75	V	198,99	V	1,53	V	1,28	V	145,32	V	18326	V
2026/07/05 03	SR	130,06	V	13,84	V	203,34	V	4,55	V	1,69	V	144,86	V	18096	V
2026/07/05 04	SR	173,51	V	19,62	V	197,72	V	6,86	V	1,40	V	143,70	V	18178	V
2026/07/05 05	SR	89,78	V	9,01	V	196,97	V	4,94	V	1,14	V	142,85	V	17701	V
2026/07/05 06	SR	109,21	V	10,86	V	186,08	V	5,59	V	1,24	V	141,98	V	17961	V
2026/07/05 07	SR	81,48	V	8,69	V	206,51	V	4,66	V	1,21	V	141,95	V	17945	V
2026/07/05 08	SR	242,29	V	28,87	V	164,50	V	14,91	V	1,12	V	142,14	V	17279	V
2026/07/05 09	SR	1302,31	18	136,19	18	149,28	V	15,77	V	1,09	V	144,04	V	17532	V
2026/07/05 10	SR	135,49	V	12,78	V	176,43	V	2,16	V	1,41	V	146,46	V	18321	V
2026/07/05 11	SR	200,06	V	24,58	V	167,70	V	7,98	V	1,05	V	144,74	V	16933	V
2026/07/05 12	SR	212,80	V	21,18	V	161,21	V	2,23	V	0,98	V	144,96	V	17462	V
2026/07/05 13	SR	295,00	V	133,72	18	147,79	V	5,43	V	0,98	V	145,92	V	17641	V
2026/07/05 14	SR	158,88	V	17,78	V	184,89	V	4,12	V	0,88	V	146,01	V	17454	V
2026/07/05 15	SR	199,73	V	21,08	V	181,89	V	5,97	V	1,06	V	145,65	V	18049	V
2026/07/05 16	SR	100,47	V	10,16	V	199,39	V	2,93	V	0,98	V	146,01	V	17979	V
2026/07/05 17	SR	153,71	V	12,52	V	146,96	V	1,04	V	1,08	V	145,33	V	17599	V
2026/07/05 18	SR	87,88	V	6,00	V	172,79	V	0,04	V	0,96	V	145,02	V	18040	V
2026/07/05 19	SR	124,96	V	10,27	V	164,18	V	0,85	V	0,95	V	145,18	V	18009	V
2026/07/05 20	SR	19,85	V	1,18	V	201,69	V	0,00	V	0,94	V	144,74	V	18026	V
2026/07/05 21	SR	30,76	V	1,84	V	200,51	V	0,02	V	0,95	V	144,07	V	18145	V
2026/07/05 22	SR	38,07	V	1,76	V	184,96	V	0,01	V	0,98	V	144,18	V	18000	V
2026/07/05 23	SR	36,90	V	2,00	V	191,51	V	0,20	V	0,91	V	144,60	V	17964	V
2026/07/05 24	SR	47,06	V	4,89	V	210,97	V	0,45	V	0,96	V	144,42	V	18067	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.9-302.3	1.2-36.2	147.0-211.0	0.0-15.8	0.9-1.7	141.9-146.5	16932.6-18325.8
Supero Orario	1	2	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	134.7	13.9	182.9	3.9	1.1	144.5	17864.9
Supero Giornaliero	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/07/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR		
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/07/06 01	SR	20,76	V	1,26	V	201,08	V	0,07	V	1,00	V	145,29	V	18254	V
2026/07/06 02	SR	20,21	V	1,73	V	198,19	V	0,17	V	0,96	V	145,29	V	18311	V
2026/07/06 03	SR	11,98	V	1,13	V	191,05	V	0,24	V	1,04	V	146,28	V	18485	V
2026/07/06 04	SR	36,07	V	1,96	V	167,53	V	0,62	V	0,96	V	146,16	V	18212	V
2026/07/06 05	SR	54,00	V	2,46	V	134,86	V	0,01	V	1,01	V	146,24	V	18160	V
2026/07/06 06	SR	91,74	V	4,82	V	130,48	V	0,05	V	1,07	V	147,16	V	18263	V
2026/07/06 07	SR	133,89	V	9,03	V	131,33	V	0,03	V	1,70	V	148,43	V	18442	V
2026/07/06 08	SR	91,58	V	4,38	V	143,14	V	0,01	V	2,33	V	148,90	V	18083	V
2026/07/06 09	SR	162,14	V	12,59	V	135,17	V	0,45	V	2,05	V	149,21	V	18052	V
2026/07/06 10	SR	227,36	V	21,60	V	117,44	V	2,84	V	1,38	V	148,30	V	16970	V
2026/07/06 11	SR	166,30	V	13,01	V	130,09	V	0,61	V	1,31	V	147,57	V	16972	V
2026/07/06 12	SR	244,10	V	22,21	V	118,22	V	1,90	V	1,38	V	147,96	V	17117	V
2026/07/06 13	SR	148,76	V	9,63	V	131,95	V	2,75	V	1,26	V	148,36	V	17019	V
2026/07/06 14	SR	122,93	V	9,92	V	145,53	V	4,36	V	1,11	V	148,10	V	16916	V
2026/07/06 15	SR	114,43	V	8,27	V	130,77	V	4,21	V	1,19	V	147,64	V	17085	V
2026/07/06 16	SR	111,91	V	6,07	V	118,18	V	2,57	V	1,01	V	147,02	V	16798	V
2026/07/06 17	SR	149,48	V	11,97	V	115,27	V	2,14	V	1,13	V	147,07	V	16990	V
2026/07/06 18	SR	120,68	V	8,73	V	127,10	V	2,05	V	1,38	V	147,33	V	16920	V
2026/07/06 19	SR	128,45	V	9,95	V	125,43	V	1,94	V	1,28	V	145,71	V	17102	V
2026/07/06 20	SR	114,46	V	7,76	V	128,27	V	1,36	V	1,17	V	145,00	V	17252	V
2026/07/06 21	SR	130,45	V	9,12	V	128,15	V	0,75	V	1,25	V	144,90	V	17328	V
2026/07/06 22	SR	98,51	V	5,47	V	130,56	V	0,18	V	1,29	V	144,91	V	17406	V
2026/07/06 23	SR	134,68	V	9,37	V	123,58	V	0,39	V	1,29	V	144,97	V	17321	V
2026/07/06 24	SR	181,52	V	16,74	V	128,11	V	1,59	V	1,29	V	145,39	V	17512	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.0-244.1	1.1-22.2	115.3-201.1	0.0-4.4	1.0-2.3	144.9-149.2	16797.9-18485.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	117.3	8.7	138.8	1.3	1.3	146.8	17540.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

C. Fell

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/07/07 01	SR	106,19	V	7,02	V	138,93	V	0,18	V	1,22	V	146,22	V	17560	V
2026/07/07 02	SR	122,89	V	8,31	V	141,15	V	0,10	V	1,34	V	146,73	V	17667	V
2026/07/07 03	SR	159,43	V	14,08	V	140,68	V	0,62	V	1,53	V	146,70	V	17596	V
2026/07/07 04	SR	89,45	V	5,37	V	147,97	V	0,03	V	1,27	V	146,40	V	17834	V
2026/07/07 05	SR	136,76	V	9,22	V	142,60	V	0,19	V	1,20	V	146,14	V	17735	V
2026/07/07 06	SR	100,04	V	6,13	V	150,63	V	0,11	V	1,14	V	146,49	V	17677	V
2026/07/07 07	SR	137,49	V	8,85	V	139,12	V	0,17	V	1,15	V	146,27	V	17684	V
2026/07/07 08	SR	129,28	V	9,09	V	148,07	V	0,09	V	1,17	V	146,52	V	17703	V
2026/07/07 09	SR	166,03	V	14,49	V	146,22	V	0,88	V	1,06	V	146,98	V	17553	V
2026/07/07 10	SR	229,45	V	23,18	V	150,22	V	0,75	V	3,66	V	147,88	V	17559	V
2026/07/07 11	SR	146,79	V	15,68	V	157,22	V	8,61	V	9,70	V	146,89	V	17291	V
2026/07/07 12	SR	252,15	V	26,32	V	132,42	V	7,25	V	1,37	V	142,22	V	17198	V
2026/07/07 13	SR	233,58	V	24,13	V	147,14	V	3,88	V	1,27	V	141,96	V	17532	V
2026/07/07 14	SR	229,21	V	22,31	V	138,06	V	6,37	V	1,35	V	142,27	V	17404	V
2026/07/07 15	SR	123,95	V	5,29	V	152,92	V	0,04	V	1,45	V	143,04	V	18000	V
2026/07/07 16	SR	148,25	V	7,38	V	143,26	V	0,02	V	1,30	V	143,53	V	17890	V
2026/07/07 17	SR	85,83	V	2,71	V	170,23	V	0,00	V	1,45	V	144,08	V	18327	V
2026/07/07 18	SR	120,31	V	4,06	V	142,29	V	0,00	V	1,31	V	144,23	V	18111	V
2026/07/07 19	SR	120,30	V	4,61	V	151,38	V	0,00	V	1,48	V	145,00	V	18480	V
2026/07/07 20	SR	124,88	V	7,85	V	178,42	V	0,06	V	1,69	V	146,40	V	19052	V
2026/07/07 21	SR	133,48	V	6,01	V	163,40	V	0,00	V	1,53	V	146,74	V	18888	V
2026/07/07 22	SR	143,80	V	6,65	V	144,12	V	0,00	V	1,45	V	146,79	V	18567	V
2026/07/07 23	SR	160,81	V	7,71	V	145,74	V	0,00	V	1,79	V	146,74	V	18452	V
2026/07/07 24	SR	126,69	V	5,62	V	150,28	V	0,01	V	1,48	V	146,06	V	18235	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	85.8-252.2	2.7-26.3	132.4-178.4	0.0-8.6	1.1-9.7	142.0-147.9	17198.2-19052.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	147	10.5	148.4	1.2	1.8	145.5	17916.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/07/08 01	SR	134,05	V	5,28	V	149,22	V	0,00	V	1,38	V	146,01	V	18407	V
2026/07/08 02	SR	105,35	V	4,59	V	148,62	V	0,00	V	1,30	V	146,44	V	18300	V
2026/07/08 03	SR	130,89	V	7,15	V	132,78	V	0,05	V	1,12	V	145,40	V	17728	V
2026/07/08 04	SR	158,47	V	6,03	V	143,23	V	0,00	V	1,12	V	145,84	V	18114	V
2026/07/08 05	SR	165,14	V	6,65	V	140,91	V	0,00	V	1,17	V	146,95	V	18254	V
2026/07/08 06	SR	157,83	V	6,72	V	150,69	V	0,00	V	1,36	V	147,44	V	18441	V
2026/07/08 07	SR	188,75	V	15,96	V	170,23	V	1,75	V	1,29	V	146,80	V	18226	V
2026/07/08 08	SR	153,57	V	7,78	V	144,16	V	0,00	V	1,16	V	145,87	V	17645	V
2026/07/08 09	SR	126,43	V	4,55	V	146,90	V	0,00	V	1,15	V	146,07	V	17580	V
2026/07/08 10	SR	150,86	V	6,14	V	141,81	V	0,00	V	1,22	V	145,68	V	17243	V
2026/07/08 11	SR	138,88	V	6,02	V	144,48	V	0,00	V	1,34	V	145,95	V	17255	V
2026/07/08 12	SR	192,44	V	11,42	V	142,92	V	0,00	V	1,34	V	146,54	V	17401	V
2026/07/08 13	SR	144,31	V	6,82	V	137,19	V	0,01	V	1,25	V	146,75	V	17059	V
2026/07/08 14	SR	130,53	V	5,66	V	137,29	V	0,00	V	1,24	V	147,00	V	17173	V
2026/07/08 15	SR	158,30	V	8,82	V	128,41	V	0,02	V	1,24	V	147,63	V	17270	V
2026/07/08 16	SR	131,76	V	4,91	V	135,14	V	0,00	V	1,44	V	149,24	V	17838	V
2026/07/08 17	SR	150,70	V	5,98	V	133,05	V	0,00	V	1,46	V	150,94	V	18105	V
2026/07/08 18	SR	148,37	V	5,83	V	128,42	V	0,00	V	1,51	V	152,05	V	18260	V
2026/07/08 19	SR	127,34	V	4,57	V	126,96	V	0,00	V	1,99	V	152,40	V	18304	V
2026/07/08 20	SR	179,07	V	7,51	V	121,13	V	0,00	V	1,64	V	151,47	V	18741	V
2026/07/08 21	SR	133,60	V	5,30	V	142,05	V	0,00	V	1,96	V	152,09	V	19288	V
2026/07/08 22	SR	158,94	V	8,42	V	135,21	V	0,00	V	7,70	V	152,38	V	19217	V
2026/07/08 23	SR	138,04	V	5,90	V	137,42	V	0,00	V	2,21	V	150,29	V	19519	V
2026/07/08 24	SR	65,63	V	2,22	V	156,06	V	0,00	V	2,31	V	150,46	V	19652	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	65.6-192.4	2.2-16.0	121.1-170.2	0.0-1.8	1.1-7.7	145.4-152.4	17059.4-19651.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	144.6	6.7	140.6	0.1	1.7	148.2	18125.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/07/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/07/09 01	SR	123,71	V	4,77	V	125,84	V	0,00	V	2,16	V	149,91	V	19056	V
2026/07/09 02	SR	43,33	V	1,51	V	132,64	V	0,00	V	1,77	V	147,98	V	18871	V
2026/07/09 03	SR	68,95	V	3,92	V	129,04	V	0,00	V	1,85	V	146,11	V	18451	V
2026/07/09 04	SR	40,36	V	2,93	V	150,43	V	0,00	V	1,53	V	144,64	V	18162	V
2026/07/09 05	SR	124,74	V	10,38	V	117,12	V	0,21	V	1,51	V	143,27	V	17509	V
2026/07/09 06	SR	92,27	V	3,22	V	104,21	V	0,00	V	1,40	V	143,31	V	17788	V
2026/07/09 07	SR	184,59	V	11,11	V	116,90	V	0,21	V	1,54	V	144,13	V	17945	V
2026/07/09 08	SR	144,10	V	5,73	V	137,72	V	0,00	V	1,57	V	145,41	V	18007	V
2026/07/09 09	SR	191,60	V	9,17	V	146,56	V	0,00	V	1,61	V	146,61	V	18194	V
2026/07/09 10	SR	179,00	V	11,43	V	152,93	V	0,13	V	1,72	V	148,67	V	18600	V
2026/07/09 11	SR	282,04	NV	20,74	NV	122,85	NV	0,05	NV	1,66	NV	149,47	NV	18728	NV
2026/07/09 12	SR	225,54	V	4,40	V	155,49	V	0,37	V	1,50	V	149,57	V	18184	V
2026/07/09 13	SR	225,24	V	2,77	V	160,92	V	0,11	V	1,61	V	149,80	V	18280	V
2026/07/09 14	SR	1306,71	18	4,61	V	159,70	V	0,34	V	1,61	V	150,41	V	18466	V
2026/07/09 15	SR	251,49	V	4,10	V	160,28	V	0,49	V	1,62	V	150,95	V	18577	V
2026/07/09 16	SR	56,85	V	0,01	V	170,69	V	0,00	V	1,72	V	151,18	V	18484	V
2026/07/09 17	SR	94,50	V	0,01	V	126,47	V	0,00	V	1,50	V	150,86	V	18013	V
2026/07/09 18	SR	99,86	V	0,01	V	121,60	V	0,00	V	1,46	V	150,97	V	17851	V
2026/07/09 19	SR	101,13	V	0,01	V	115,68	V	0,00	V	1,44	V	151,20	V	17936	V
2026/07/09 20	SR	76,77	V	0,04	V	133,09	V	0,00	V	1,46	V	151,61	V	18071	V
2026/07/09 21	SR	100,12	V	0,06	V	133,40	V	0,00	V	1,47	V	151,35	V	17935	V
2026/07/09 22	SR	114,20	V	0,05	V	135,43	V	0,00	V	1,33	V	151,01	V	17873	V
2026/07/09 23	SR	152,58	V	0,19	V	134,74	V	0,00	V	1,41	V	150,77	V	18074	V
2026/07/09 24	SR	159,38	V	0,28	V	138,97	V	0,00	V	1,84	V	151,74	V	18381	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	40.4-306.7	0.0-11.4	104.2-170.7	0.0-0.5	1.3-2.2	143.3-151.7	17509.3-19056.0
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	137.3	3.5	137.4	0.1	1.6	148.8	18204.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/07/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/07/10 01	SR	121,92	V	0,13	V	139,68	V	0,00	V	1,52	V	151,08	V	18183	V
2026/07/10 02	SR	150,85	V	0,25	V	140,61	V	0,00	V	1,89	V	150,35	V	18430	V
2026/07/10 03	SR	139,72	V	0,21	V	139,55	V	0,00	V	1,70	V	150,78	V	18612	V
2026/07/10 04	SR	114,85	V	0,02	V	138,15	V	0,00	V	1,56	V	151,22	V	18617	V
2026/07/10 05	SR	73,50	V	0,08	V	129,65	V	0,00	V	1,46	V	150,31	V	17923	V
2026/07/10 06	SR	46,40	V	0,08	V	129,31	V	0,00	V	1,48	V	149,46	V	17941	V
2026/07/10 07	SR	35,32	V	0,23	V	123,95	V	0,01	V	1,36	V	148,01	V	17501	V
2026/07/10 08	SR	30,12	V	0,01	V	129,03	V	0,00	V	1,53	V	146,92	V	17235	V
2026/07/10 09	SR	44,59	V	0,03	V	116,79	V	0,00	V	1,34	V	146,20	V	17298	V
2026/07/10 10	SR	40,23	V	0,02	V	117,48	V	0,00	V	1,20	V	146,17	V	17218	V
2026/07/10 11	SR	92,31	V	0,47	V	114,52	V	0,00	V	1,57	V	146,62	V	17446	V
2026/07/10 12	SR	98,60	V	0,74	V	120,79	V	0,06	V	1,41	V	147,77	V	17854	V
2026/07/10 13	SR	93,96	V	0,11	V	140,99	V	0,00	V	1,34	V	147,72	V	17788	V
2026/07/10 14	SR	148,87	V	0,53	V	140,56	V	0,00	V	1,41	V	147,78	V	17899	V
2026/07/10 15	SR	199,37	V	2,78	V	161,10	V	0,19	V	1,61	V	150,36	V	18926	V
2026/07/10 16	SR	118,94	V	0,39	V	172,59	V	0,00	V	1,76	V	151,99	V	19033	V
2026/07/10 17	SR	196,12	V	1,25	V	155,67	V	0,02	V	1,45	V	151,71	V	18683	V
2026/07/10 18	SR	153,93	V	0,74	V	161,64	V	0,00	V	1,39	V	151,83	V	18454	V
2026/07/10 19	SR	101,00	V	0,06	V	143,90	V	0,00	V	1,25	V	151,21	V	18112	V
2026/07/10 20	SR	127,51	V	0,03	V	118,51	V	0,00	V	1,12	V	150,23	V	17736	V
2026/07/10 21	SR	115,70	V	0,03	V	130,29	V	0,00	V	1,53	V	149,99	V	17954	V
2026/07/10 22	SR	133,75	V	0,09	V	131,95	V	0,00	V	1,19	V	149,23	V	17839	V
2026/07/10 23	SR	118,35	V	0,05	V	135,76	V	0,00	V	1,16	V	149,13	V	17973	V
2026/07/10 24	SR	132,27	V	0,10	V	133,17	V	0,00	V	1,26	V	149,46	V	18016	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	30.1-199.4	0.0-2.8	114.5-172.6	0.0-0.2	1.1-1.9	146.2-152.0	17217.7-19032.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliero	109.5	0.4	136.1	0	1.4	149.4	18027.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/07/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/07/11 01	SR	123,13	V	0,09	V	137,58	V	0,00	V	1,20	V	149,86	V	18052	V
2026/07/11 02	SR	149,12	V	0,59	V	138,28	V	0,06	V	1,34	V	149,89	V	17932	V
2026/07/11 03	SR	126,58	V	0,42	V	141,16	V	0,04	V	1,39	V	149,81	V	17919	V
2026/07/11 04	SR	143,35	V	0,83	V	121,68	V	0,07	V	1,07	V	149,31	V	17581	V
2026/07/11 05	SR	115,02	V	0,65	V	126,28	V	0,04	V	1,07	V	149,14	V	17654	V
2026/07/11 06	SR	76,27	V	0,01	V	122,66	V	0,00	V	1,03	V	148,58	V	17471	V
2026/07/11 07	SR	117,17	V	1,17	V	122,26	V	0,60	V	1,06	V	148,03	V	17518	V
2026/07/11 08	SR	82,54	V	0,42	V	148,40	V	0,01	V	1,15	V	148,82	V	17548	V
2026/07/11 09	SR	84,41	V	0,98	V	161,66	V	0,13	V	5,29	V	148,77	V	17689	V
2026/07/11 10	SR	126,26	V	3,82	V	156,01	V	1,33	V	1,61	V	145,84	V	17487	V
2026/07/11 11	SR	109,26	V	1,49	V	155,70	V	0,14	V	1,24	V	145,62	V	17184	V
2026/07/11 12	SR	168,26	V	3,20	V	136,04	V	0,81	V	1,31	V	147,04	V	17546	V
2026/07/11 13	SR	134,69	V	1,55	V	137,26	V	0,21	V	1,26	V	147,42	V	17285	V
2026/07/11 14	SR	229,41	V	5,01	V	117,31	V	0,91	V	1,23	V	148,24	V	17611	V
2026/07/11 15	SR	104,11	V	1,48	V	124,77	V	0,46	V	1,33	V	148,78	V	17757	V
2026/07/11 16	SR	132,21	V	0,21	V	112,11	V	0,00	V	1,19	V	148,18	V	17551	V
2026/07/11 17	SR	126,85	V	0,34	V	125,85	V	0,00	V	1,09	V	148,23	V	17664	V
2026/07/11 18	SR	144,53	V	0,38	V	128,36	V	0,01	V	1,17	V	148,55	V	17533	V
2026/07/11 19	SR	185,68	V	0,14	V	123,31	V	0,00	V	1,56	V	148,61	V	17651	V
2026/07/11 20	SR	150,92	V	0,07	V	137,72	V	0,00	V	1,39	V	148,55	V	17936	V
2026/07/11 21	SR	148,20	V	0,08	V	134,12	V	0,00	V	1,54	V	148,48	V	17847	V
2026/07/11 22	SR	141,05	V	0,06	V	128,44	V	0,00	V	1,41	V	148,52	V	17899	V
2026/07/11 23	SR	137,78	V	0,48	V	119,92	V	0,04	V	1,29	V	148,18	V	17714	V
2026/07/11 24	SR	122,90	V	0,17	V	118,09	V	0,00	V	1,29	V	148,18	V	17600	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	76.3-229.4	0.0-5.0	112.1-161.7	0.0-1.3	1.0-5.3	145.6-149.9	17183.8-18051.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	132.5	1	132.3	0.2	1.4	148.4	17651.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/07/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/07/12 01	SR	126,54	V	1,75	V	119,67	V	0,25	V	1,31	V	148,15	V	17579	V
2026/07/12 02	SR	92,84	V	0,08	V	119,47	V	0,00	V	1,32	V	148,42	V	17694	V
2026/07/12 03	SR	102,73	V	0,12	V	122,31	V	0,00	V	1,35	V	148,28	V	17719	V
2026/07/12 04	SR	119,78	V	0,50	V	119,92	V	0,02	V	1,29	V	147,90	V	17664	V
2026/07/12 05	SR	96,02	V	0,04	V	117,07	V	0,00	V	1,26	V	148,25	V	17678	V
2026/07/12 06	SR	106,25	V	0,12	V	118,65	V	0,00	V	1,41	V	148,53	V	17654	V
2026/07/12 07	SR	165,65	V	2,03	V	117,04	V	2,38	V	1,66	V	148,74	V	18149	V
2026/07/12 08	SR	148,71	V	0,17	V	127,93	V	0,00	V	1,41	V	149,56	V	18033	V
2026/07/12 09	SR	135,09	V	0,05	V	133,24	V	0,00	V	1,33	V	150,46	V	17762	V
2026/07/12 10	SR	141,67	V	0,17	V	125,00	V	0,00	V	1,37	V	151,47	V	17766	V
2026/07/12 11	SR	115,50	V	0,04	V	118,20	V	0,00	V	4,05	V	151,87	V	17843	V
2026/07/12 12	SR	98,37	V	0,13	V	124,70	V	0,00	V	1,80	V	148,90	V	17806	V
2026/07/12 13	SR	128,58	V	0,04	V	109,20	V	0,00	V	1,40	V	147,87	V	17729	V
2026/07/12 14	SR	104,97	V	0,15	V	120,11	V	0,00	V	1,36	V	147,89	V	17742	V
2026/07/12 15	SR	129,49	V	1,55	V	116,84	V	0,30	V	1,25	V	147,93	V	17762	V
2026/07/12 16	SR	90,47	V	0,14	V	119,79	V	0,00	V	1,21	V	148,18	V	17702	V
2026/07/12 17	SR	103,24	V	0,19	V	116,67	V	0,00	V	1,31	V	148,57	V	17818	V
2026/07/12 18	SR	149,99	V	0,05	V	115,51	V	0,00	V	1,27	V	148,99	V	17758	V
2026/07/12 19	SR	164,05	V	1,23	V	124,06	V	0,45	V	1,48	V	150,52	V	18229	V
2026/07/12 20	SR	102,21	V	0,01	V	140,80	V	0,00	V	1,46	V	151,54	V	18136	V
2026/07/12 21	SR	138,06	V	0,10	V	133,61	V	0,00	V	1,88	V	150,92	V	17929	V
2026/07/12 22	SR	177,70	V	0,62	V	131,15	V	0,00	V	1,71	V	150,13	V	17871	V
2026/07/12 23	SR	150,03	V	0,42	V	142,15	V	0,00	V	1,52	V	150,07	V	18180	V
2026/07/12 24	SR	141,03	V	0,38	V	152,56	V	0,00	V	1,61	V	150,69	V	18458	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	90.5-177.7	0.0-2.0	109.2-152.6	0.0-2.4	1.2-4.1	147.9-151.9	17579.0-18458.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	126.2	0.4	124.4	0.1	1.5	149.3	17860.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

