CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/10/30

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/10/30 01	SR	39,99	V	0,10	V	135,82	V	0,06	V	0,21	V	134,90	V	25205	V
2016/10/30 02	SR	77,04	V	0,17	V	128,86	V	0,49	V	0,19	V	134,11	V	24694	V
2016/10/30 03	SR	88,25	V	0,28	V	117,76	V	0,16	V	0,20	V	134,37	V	23534	V
2016/10/30 04	SR	60,58	V	0,06	V	126,27	V	0,12	V	0,23	V	135,82	V	26583	V
2016/10/30 05	SR	62,93	V	0,06	V	126,36	V	0,58	V	0,22	V	136,93	V	26860	V
2016/10/30 06	SR	94,25	V	0,27	V	121,45	V	1,07	V	0,22	V	136,49	V	24452	V
2016/10/30 07	SR	34,18	V	0,08	V	153,04	V	2,35	V	0,22	V	136,96	V	27874	V
2016/10/30 08	SR	50,36	V	0,22	V	137,50	V	2,79	V	0,18	V	137,08	V	28343	V
2016/10/30 09	SR	61,38	V	0,12	V	133,06	V	1,79	V	0,23	V	137,57	V	27840	V
2016/10/30 10	SR	75,04	V	0,30	V	131,93	V	3,83	V	0,25	V	138,04	V	25665	V
2016/10/30 11	SR	61,66	V	1,66	V	149,17	V	13,85	V	0,32	V	138,11	V	24552	V
2016/10/30 12	SR	72,39	V	0,21	V	130,87	V	3,48	V	0,30	V	138,81	V	24400	V
2016/10/30 13	SR	46,16	V	0,25	V	138,07	V	1,25	V	0,31	V	138,60	V	23994	V
2016/10/30 14	SR	72,72	V	0,29	V	129,80	V	2,11	V	0,31	V	138,02	V	23037	V
2016/10/30 15	SR	34,95	V	0,08	V	159,73	V	2,27	V	0,29	V	138,51	V	25628	V
2016/10/30 16	SR	67,65	V	0,15	V	139,36	V	2,01	V	0,31	V	134,23	V	25943	V
2016/10/30 17	SR	39,02	V	0,18	V	151,38	V	1,87	V	0,30	V	127,63	V	26783	V
2016/10/30 18	SR	74,70	V	0,28	V	129,07	V	3,57	V	0,24	V	125,47	V	25060	V
2016/10/30 19	SR	80,61	V	0,37	V	126,82	V	3,05	V	0,24	V	124,63	V	24484	V
2016/10/30 20	SR	49,76	V	0,21	V	136,68	V	4,50	V	0,21	V	125,06	V	26421	V
2016/10/30 21	SR	77,87	V	0,32	V	124,09	V	3,85	V	0,22	V	126,09	V	25000	V
2016/10/30 22	SR	73,43	V	0,22	V	137,79	V	2,99	V	0,23	V	126,59	V	26638	V
2016/10/30 23	SR	40,73	V	0,16	V	135,61	V	2,61	V	0,20	V	127,00	V	26502	V
2016/10/30 24	SR	55,41	V	0,14	V	119,08	V	1,57	V	0,20	V	127,47	V	25715	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	34.2-94.3	0.1-1.7	117.8-159.7	0.1-13.8	0.2-0.3	124.6-138.8	23036.9-28343.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.1	0.3	134.1	2.6	0.2	133.3	25633.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____