

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/10/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/10/01 01	SR	100,36	V	0,02	V	107,72	V	0,00	V	0,31	V	135,64	V	32420	V
2025/10/01 02	SR	94,35	V	0,01	V	106,84	V	0,00	V	0,33	V	135,76	V	32437	V
2025/10/01 03	SR	130,92	V	0,18	V	98,22	V	0,00	V	0,31	V	136,06	V	32433	V
2025/10/01 04	SR	156,22	V	0,35	V	86,19	V	0,00	V	0,27	V	136,05	V	32180	V
2025/10/01 05	SR	151,50	V	0,11	V	86,20	V	0,00	V	0,26	V	136,04	V	32132	V
2025/10/01 06	SR	169,29	V	0,35	V	85,65	V	0,00	V	0,25	V	136,22	V	32087	V
2025/10/01 07	SR	89,25	V	0,01	V	107,00	V	0,00	V	0,31	V	136,82	V	32695	V
2025/10/01 08	SR	73,29	V	0,02	V	116,79	V	0,00	V	0,30	V	137,55	V	33016	V
2025/10/01 09	SR	87,83	V	0,01	V	110,97	V	0,00	V	0,30	V	137,96	V	33148	V
2025/10/01 10	SR	110,76	V	0,01	V	104,97	V	0,00	V	0,32	V	138,27	V	33010	V
2025/10/01 11	SR	120,89	V	0,01	V	103,22	V	0,00	V	0,30	V	138,66	V	32677	V
2025/10/01 12	SR	137,04	V	0,01	V	115,77	V	3,43	V	0,40	V	139,09	V	33221	V
2025/10/01 13	SR	271,63	V	4,22	V	90,76	V	0,76	V	0,26	V	137,31	V	32867	V
2025/10/01 14	SR	81,78	V	1,99	V	114,01	V	0,00	V	0,30	V	137,08	V	33439	V
2025/10/01 15	SR	102,88	V	3,79	V	103,51	V	0,00	V	0,30	V	137,41	V	32577	V
2025/10/01 16	SR	113,91	V	4,36	V	107,82	V	0,00	V	0,29	V	137,92	V	33174	V
2025/10/01 17	SR	153,98	V	9,98	V	96,54	V	0,27	V	0,29	V	138,11	V	32583	V
2025/10/01 18	SR	98,08	V	3,92	V	104,06	V	0,00	V	0,32	V	138,13	V	32929	V
2025/10/01 19	SR	143,06	V	7,65	V	90,34	V	0,05	V	0,36	V	138,50	V	32816	V
2025/10/01 20	SR	70,13	V	2,31	V	107,78	V	0,00	V	0,35	V	138,46	V	33453	V
2025/10/01 21	SR	66,47	V	2,13	V	119,33	V	0,00	V	0,35	V	138,86	V	33750	V
2025/10/01 22	SR	108,63	V	3,68	V	101,23	V	0,00	V	0,37	V	138,97	V	33279	V
2025/10/01 23	SR	171,75	V	9,65	V	89,88	V	0,00	V	0,35	V	139,41	V	33535	V
2025/10/01 24	SR	145,84	V	6,25	V	91,67	V	0,00	V	0,34	V	139,61	V	33225	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	66.5-271.6	0.0-10.0	85.6-119.3	0.0-3.4	0.3-0.4	135.6-139.6	32087.4-33749.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	122.9	2.5	101.9	0.2	0.3	137.7	32878.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/10/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/10/02 01	SR	147,99	V	6,19	V	86,91	V	0,00	V	0,36	V	140,28	V	33702	V
2025/10/02 02	SR	138,72	V	5,54	V	83,33	V	0,00	V	0,37	V	140,89	V	33603	V
2025/10/02 03	SR	137,56	V	6,08	V	85,30	V	0,00	V	0,37	V	140,94	V	33642	V
2025/10/02 04	SR	178,82	V	8,45	V	76,70	V	0,00	V	0,32	V	140,18	V	32826	V
2025/10/02 05	SR	192,94	V	11,25	V	78,97	V	0,00	V	0,32	V	139,73	V	32861	V
2025/10/02 06	SR	121,24	V	4,60	V	96,91	V	0,00	V	0,32	V	140,05	V	33053	V
2025/10/02 07	SR	63,34	V	1,96	V	124,73	V	0,00	V	0,32	V	140,50	V	33559	V
2025/10/02 08	SR	81,30	V	2,66	V	120,43	V	0,00	V	0,41	V	140,29	V	33368	V
2025/10/02 09	SR	99,50	V	3,28	V	111,64	V	0,00	V	0,31	V	138,59	V	32860	V
2025/10/02 10	SR	95,40	V	3,25	V	115,58	V	0,00	V	0,30	V	138,27	V	32948	V
2025/10/02 11	SR	115,97	V	4,25	V	105,78	V	0,00	V	0,31	V	138,66	V	32974	V
2025/10/02 12	SR	147,55	NV	5,86	NV	98,14	NV	0,00	NV	0,32	NV	138,58	NV	32763	NV
2025/10/02 13	SR	128,75	NV	4,06	NV	101,84	NV	0,00	NV	0,29	NV	139,12	NV	33793	NV
2025/10/02 14	SR	106,47	V	0,10	V	103,07	V	0,00	V	0,32	V	139,89	V	33520	V
2025/10/02 15	SR	128,12	V	0,04	V	92,80	V	0,00	V	0,35	V	140,87	V	33614	V
2025/10/02 16	SR	96,26	V	0,05	V	117,18	V	0,00	V	0,36	V	141,72	V	33744	V
2025/10/02 17	SR	126,48	V	0,57	V	116,25	V	0,00	V	0,37	V	142,03	V	33829	V
2025/10/02 18	SR	109,39	V	0,05	V	111,64	V	0,00	V	0,37	V	142,06	V	33657	V
2025/10/02 19	SR	154,24	V	0,24	V	102,42	V	0,00	V	0,37	V	142,33	V	33658	V
2025/10/02 20	SR	194,88	V	0,55	V	71,60	V	0,00	V	0,38	V	141,82	V	33578	V
2025/10/02 21	SR	94,50	V	0,02	V	90,08	V	0,00	V	0,39	V	141,57	V	33854	V
2025/10/02 22	SR	76,56	V	0,01	V	102,10	V	0,00	V	0,40	V	141,42	V	33927	V
2025/10/02 23	SR	134,16	V	0,25	V	91,50	V	0,00	V	0,39	V	141,12	V	33790	V
2025/10/02 24	SR	68,18	V	0,01	V	118,58	V	0,00	V	0,41	V	141,60	V	34127	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	63.3-194.9	0.0-11.2	71.6-124.7	0.0-0.0	0.3-0.4	138.3-142.3	32825.7-34126.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	121	2.7	100.2	0	0.4	140.7	33486
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/10/03 01	SR	99,16	V	0,11	V	104,86	V	0,00	V	0,40	V	141,93	V	34153	V
2025/10/03 02	SR	113,75	V	0,11	V	98,92	V	0,00	V	0,39	V	142,11	V	33947	V
2025/10/03 03	SR	150,55	V	0,53	V	102,68	V	0,00	V	0,41	V	141,96	V	33780	V
2025/10/03 04	SR	149,94	V	0,55	V	95,31	V	0,00	V	0,45	V	141,76	V	33729	V
2025/10/03 05	SR	141,38	V	0,53	V	92,93	V	0,01	V	0,35	V	140,82	V	33436	V
2025/10/03 06	SR	88,86	V	0,17	V	109,17	V	0,00	V	0,40	V	140,98	V	33729	V
2025/10/03 07	SR	158,27	V	0,98	V	89,31	V	0,05	V	0,38	V	141,38	V	33916	V
2025/10/03 08	SR	156,86	V	0,70	V	81,31	V	0,00	V	1,73	V	140,89	V	32880	V
2025/10/03 09	SR	167,88	V	0,42	V	86,29	V	0,00	V	0,46	V	138,59	V	33345	V
2025/10/03 10	SR	98,64	V	0,10	V	109,89	V	0,00	V	0,44	V	138,82	V	33653	V
2025/10/03 11	SR	142,44	V	0,11	V	90,51	V	0,00	V	0,45	V	139,48	V	33539	V
2025/10/03 12	SR	84,72	V	0,01	NV	107,24	V	0,00	V	0,44	V	139,60	V	33712	V
2025/10/03 13	SR	161,39	V	0,00	NV	83,27	V	0,00	V	0,35	V	139,81	V	33583	V
2025/10/03 14	SR	182,13	NV	0,01	NV	83,87	NV	0,03	NV	0,34	NV	139,28	V	33062	NV
2025/10/03 15	SR	211,67	V	3,41	V	90,82	V	0,81	V	0,32	V	138,94	V	32708	V
2025/10/03 16	SR	91,98	V	0,03	V	114,51	V	0,00	V	0,32	V	139,70	V	32856	V
2025/10/03 17	SR	95,86	V	0,07	V	123,05	V	0,00	V	0,30	V	139,65	V	32583	V
2025/10/03 18	SR	227,70	V	3,59	V	122,52	V	0,03	V	0,32	V	139,93	V	32982	V
2025/10/03 19	SR	251,30	V	4,85	V	103,82	V	0,22	V	0,37	V	142,12	V	33409	V
2025/10/03 20	SR	136,23	V	2,64	V	123,77	V	0,20	V	0,38	V	143,10	V	33026	V
2025/10/03 21	SR	49,96	V	0,10	V	133,27	V	0,00	V	0,37	V	142,96	V	33309	V
2025/10/03 22	SR	46,09	V	0,02	V	132,32	V	0,00	V	0,36	V	142,68	V	33481	V
2025/10/03 23	SR	73,22	V	0,02	V	127,89	V	0,00	V	0,35	V	142,17	V	33683	V
2025/10/03 24	SR	77,61	V	0,02	V	124,83	V	0,00	V	0,34	V	141,75	V	33536	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	46.1-251.3	0.0-4.8	81.3-133.3	0.0-0.8	0.3-1.7	138.6-143.1	32582.8-34152.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	129.4	0.9	106.5	0.1	0.4	140.8	33433.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Rime

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/10/04 01	SR	118,95	V	0,70	V	119,87	V	0,05	V	0,32	V	141,03	V	33031	V
2025/10/04 02	SR	63,83	V	0,02	V	134,03	V	0,00	V	0,33	V	141,52	V	33429	V
2025/10/04 03	SR	43,85	V	0,01	V	141,93	V	0,00	V	0,33	V	141,57	V	33376	V
2025/10/04 04	SR	40,08	V	0,01	V	140,67	V	0,00	V	0,33	V	141,71	V	33889	V
2025/10/04 05	SR	66,32	V	0,03	V	126,03	V	0,00	V	0,32	V	141,87	V	33439	V
2025/10/04 06	SR	44,99	V	0,01	V	136,21	V	0,00	V	0,37	V	139,90	V	33136	V
2025/10/04 07	SR	31,85	V	0,01	V	143,88	V	0,00	V	0,37	V	138,28	V	33372	V
2025/10/04 08	SR	97,01	V	0,35	V	117,53	V	0,00	V	0,36	V	138,65	V	33573	V
2025/10/04 09	SR	114,91	V	0,08	V	98,63	V	0,00	V	0,37	V	138,52	V	33094	V
2025/10/04 10	SR	99,00	V	0,04	V	104,90	V	0,00	V	0,38	V	138,88	V	33160	V
2025/10/04 11	SR	67,07	V	0,04	V	112,70	V	0,00	V	0,39	V	138,96	V	33285	V
2025/10/04 12	SR	33,71	V	0,01	V	133,42	V	0,00	V	0,42	V	139,62	V	33812	V
2025/10/04 13	SR	33,23	V	0,01	V	133,32	V	0,00	V	0,43	V	140,09	V	33784	V
2025/10/04 14	SR	81,13	V	0,11	V	109,90	V	0,00	V	0,47	V	139,97	V	33557	V
2025/10/04 15	SR	107,57	V	0,15	V	103,84	V	0,00	V	0,40	V	138,70	V	33084	V
2025/10/04 16	SR	223,66	V	0,76	V	88,72	V	0,00	V	0,36	V	137,61	V	32616	V
2025/10/04 17	SR	170,02	V	0,68	V	98,94	V	0,00	V	0,39	V	138,68	V	33466	V
2025/10/04 18	SR	141,19	V	0,52	V	101,01	V	0,00	V	0,40	V	140,11	V	33747	V
2025/10/04 19	SR	202,89	V	1,02	V	80,58	V	0,00	V	0,40	V	140,73	V	33417	V
2025/10/04 20	SR	209,37	V	1,60	V	84,59	V	0,00	V	0,40	V	141,07	V	33186	V
2025/10/04 21	SR	116,09	V	0,15	V	96,11	V	0,00	V	0,40	V	141,51	V	33308	V
2025/10/04 22	SR	92,40	V	0,06	V	105,79	V	0,00	V	0,82	V	141,37	V	33210	V
2025/10/04 23	SR	137,73	V	0,08	V	94,15	V	0,00	V	0,43	V	140,78	V	33169	V
2025/10/04 24	SR	134,34	V	0,18	V	99,31	V	0,00	V	0,41	V	140,73	V	33178	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	31.9-223.7	0.0-1.6	80.6-143.9	0.0-0.0	0.3-0.8	137.6-141.9	32616.2-33888.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	103	0.3	112.8	0	0.4	140.1	33346.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/10/05 01	SR	120,94	V	0,16	V	105,47	V	0,00	V	0,41	V	140,88	V	33099	V
2025/10/05 02	SR	107,81	V	0,10	V	108,37	V	0,00	V	0,41	V	141,27	V	33369	V
2025/10/05 03	SR	109,62	V	0,33	V	112,45	V	0,00	V	0,41	V	141,71	V	33387	V
2025/10/05 04	SR	61,15	V	0,01	V	130,09	V	0,00	V	0,41	V	142,05	V	33287	V
2025/10/05 05	SR	74,02	V	0,03	V	128,01	V	0,00	V	0,79	V	141,97	V	33517	V
2025/10/05 06	SR	79,37	V	0,01	V	121,32	V	0,00	V	0,43	V	141,38	V	33386	V
2025/10/05 07	SR	91,70	V	0,03	V	117,36	V	0,00	V	0,42	V	141,52	V	33360	V
2025/10/05 08	SR	58,12	V	0,01	V	131,49	V	0,00	V	0,42	V	141,45	V	33300	V
2025/10/05 09	SR	128,77	V	1,01	V	107,99	V	0,10	V	0,44	V	141,79	V	33072	V
2025/10/05 10	SR	96,51	V	0,02	V	117,01	V	0,00	V	0,43	V	142,34	V	33104	V
2025/10/05 11	SR	105,59	V	0,08	V	108,78	V	0,00	V	0,42	V	142,65	V	33019	V
2025/10/05 12	SR	121,71	V	0,12	V	108,87	V	0,00	V	0,46	V	142,66	V	33004	V
2025/10/05 13	SR	54,35	V	0,01	V	137,35	V	0,00	V	0,44	V	142,02	V	33182	V
2025/10/05 14	SR	70,04	V	0,03	V	128,01	V	0,00	V	0,41	V	141,89	V	33167	V
2025/10/05 15	SR	91,10	V	0,02	V	107,27	V	0,00	V	0,41	V	142,08	V	32852	V
2025/10/05 16	SR	95,21	V	0,03	V	103,52	V	0,00	V	0,41	V	142,20	V	32561	V
2025/10/05 17	SR	65,54	V	0,02	V	124,02	V	0,00	V	0,41	V	142,34	V	32816	V
2025/10/05 18	SR	45,20	V	0,01	V	141,62	V	0,00	V	0,41	V	142,60	V	33085	V
2025/10/05 19	SR	30,87	V	0,01	V	146,85	V	0,00	V	0,46	V	142,50	V	33220	V
2025/10/05 20	SR	51,77	V	0,01	V	131,95	V	0,00	V	0,42	V	141,72	V	32885	V
2025/10/05 21	SR	42,99	V	0,01	V	140,14	V	0,00	V	0,41	V	141,78	V	33144	V
2025/10/05 22	SR	39,17	V	0,01	V	137,19	V	0,00	V	0,41	V	142,28	V	33247	V
2025/10/05 23	SR	107,24	V	2,30	V	114,04	V	0,62	V	0,41	V	142,55	V	32961	V
2025/10/05 24	SR	66,58	V	0,02	V	115,97	V	0,00	V	0,41	V	142,78	V	33107	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	30.9-128.8	0.0-2.3	103.5-146.9	0.0-0.6	0.4-0.8	140.9-142.8	32561.5-33516.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	79.8	0.2	121.9	0	0.4	142	33130.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Rinella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/10/06 01	SR	61,06	V	0,01	V	118,45	V	0,00	V	0,55	V	142,90	V	33033	V
2025/10/06 02	SR	57,83	V	0,01	V	123,04	V	0,00	V	0,45	V	142,38	V	33103	V
2025/10/06 03	SR	87,74	V	0,06	V	111,83	V	0,00	V	0,42	V	142,27	V	33002	V
2025/10/06 04	SR	90,73	V	0,10	V	107,04	V	0,00	V	0,42	V	142,27	V	32956	V
2025/10/06 05	SR	70,21	V	0,25	V	123,37	V	0,00	V	0,43	V	142,45	V	32959	V
2025/10/06 06	SR	33,78	V	0,01	V	138,14	V	0,00	V	0,43	V	142,57	V	33239	V
2025/10/06 07	SR	58,49	V	0,05	V	124,80	V	0,00	V	0,42	V	142,98	V	33215	V
2025/10/06 08	SR	122,24	V	0,16	V	93,30	V	0,00	V	0,44	V	143,49	V	33110	V
2025/10/06 09	SR	190,59	V	0,79	V	84,68	V	0,00	V	0,45	V	143,78	V	32836	V
2025/10/06 10	SR	166,26	V	0,77	V	87,88	V	0,00	V	1,72	V	142,41	V	32160	V
2025/10/06 11	SR	93,55	V	0,08	V	101,85	V	0,00	V	0,53	V	141,34	V	32507	V
2025/10/06 12	SR	162,80	V	1,33	V	91,61	V	0,07	V	0,50	V	141,32	V	33167	V
2025/10/06 13	SR	189,31	V	1,42	V	89,31	V	0,06	V	0,44	V	141,19	V	33382	V
2025/10/06 14	SR	142,77	V	0,25	V	91,77	V	0,00	V	0,38	V	140,03	V	32300	V
2025/10/06 15	SR	164,91	V	2,18	V	113,84	V	0,31	V	0,35	V	139,04	V	32301	V
2025/10/06 16	SR	78,07	V	0,59	V	129,26	V	0,02	V	0,34	V	139,76	V	32621	V
2025/10/06 17	SR	48,57	V	0,02	V	137,64	V	0,00	V	0,33	V	139,86	V	32583	V
2025/10/06 18	SR	36,25	V	0,02	V	148,25	V	0,00	V	0,35	V	140,88	V	33108	V
2025/10/06 19	SR	83,58	V	0,78	V	137,10	V	0,05	V	0,36	V	140,99	V	32947	V
2025/10/06 20	SR	107,94	V	0,81	V	118,91	V	0,05	V	0,38	V	142,10	V	33181	V
2025/10/06 21	SR	100,72	V	0,26	V	114,31	V	0,01	V	0,42	V	143,40	V	33604	V
2025/10/06 22	SR	112,11	V	0,39	V	103,59	V	0,00	V	0,44	V	144,41	V	33623	V
2025/10/06 23	SR	61,07	V	0,05	V	127,15	V	0,00	V	0,45	V	144,66	V	33444	V
2025/10/06 24	SR	85,50	V	0,14	V	116,19	V	0,00	V	0,45	V	144,80	V	33406	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	33.8-190.6	0.0-2.2	84.7-148.2	0.0-0.3	0.3-1.7	139.0-144.8	32159.6-33623.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	100.3	0.4	113.9	0	0.5	142.1	32991.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: