

LEGENDA

1. Trave esistente 30x60;
2. Plastro esistente 30x30;
3. Coredotti esistenti 30x25;
4. Trave di fondazione esistente 70x30 e setto n°110 cm;
5. Striscia di pulizia esistente 10x10;
6. Fori di ripresa nella trave: 1/101/20 - L=30;
6. Fori di ripresa nel cordolo: 1/101/20 - L=30;
6. Fori di ripresa nel plastro: 1/101/20 - L=30;
7. Doppia rete elettrosaldata 80/80 interna + esterna - sovrapposizione min. 64 cm;
8. Limite rete elettrosaldata con canalina;
9. Getto da eseguirsi a spruzzo;
10. Getto da eseguirsi con canalina;
11. Getto 0,22 m - profondità 10 cm;
11. Ancorante chimico a base di resina velivolare;
12. Cattedrati: piastre in acciaio S355 - 70x70x10 mm;
12. Angoli: angoli a profilo "L" in acciaio S355 - 70x70x10 mm;
12. Salda-tura a cordone "C" in acciaio L=7 mm;
12. Cattedrati: piastre in acciaio S355 - 70x70x10 mm;
13. Armatura longitudinale d'angolo 40/14;
13. Armatura trasversale d'angolo 30/12;
14. Plastrina in acciaio - spessore 5 mm;
14. Ancoraggio meccanico a bulloni B8.8, tipo M18, classe 8, lunghezza pari a 120 mm;
15. Piastrina in "L" 3 strati sovrapposti di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio galvanizzato;

Technical drawing of a wall section showing a cross-section of a wall with a window. The wall has a thickness of 30 cm. The window opening is 38 cm wide. The wall is labeled '9.' and the window is labeled '37.'.

Z. (Plastro 38)

30

[illegible]