



REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI RIVAROLO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO IL GIROTONDO IN CORSO ROCCO MEAGLIA A RIVAROLO CANAVESE - AVVISO PUBBLICO PROT. N. 48048 DEL 2 DICEMBRE 2021, FONDI PNRR, MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. OPERA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIO EU (APPLICAZIONE C.A.M. AI SENSI DEL D.M. GIUGNO 2022 - DNSH DI CUI ALLA CIRCOLARE MEF DEL 30/09/2021 N. 32 + S.M.I.). CUP: E93C22000440006 - C.U.I.: L01413960012202300002

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Descrizione documento:
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PIANTA PIANO TERRA

Scala 1:100

Committente:
COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE
Via Ivrea, 60 - Rivarolo Canavese(TO)
T. +39 0124454611
comune@rivarolocanavese.it
rivarolocanavese@pec.it

Progettisti:
ARCH. MAURIZIO CHIOCCHETTI
Corso Roma, 67 - Crescentino (VC)
T. +39 0161841850
studio@architettocicchetti.it
maurizio.chiocchetti@archiworldpec.it

ADVANCED ENGINEERING S.R.L.
Via Monte Bianco, 34 - Milano (MI)
T. +39 0245473703
mail@advancedengineering.it
mail@pec.advancedengineering.it

E - IE - T - 105

Febbraio 2023

LEGENDA

- 830 - Rodi
4002 lm
CRI>80
- Apparecchio illuminante DISANO 39 W - 4002 lm - CRI>80 - Tipo DISANO modello 830 - Rodi UGR<19 a soffitto e a sospensione
- 1844 - Globo 2.0
1550 lm
CRI>83
- Apparecchio illuminante LED 14W - 1550 lm - CRI>83 - Tipo DISANO modello 1844 - Globo 2.0 a parete
- 990 - Hydro LED
5194 lm
CRI>80
- Apparecchio illuminante LED 34W - 5194 lm - CRI>80 - Tipo DISANO modello 90 - Hydro LED a soffitto e a sospensione
- 1558 - Brick
730 lm
CRI>80
- Apparecchio illuminante LED 10W - 730 lm - CRI>80 - Tipo DISANO modello 1558 - Brick - luce diretta a parete
- Comando luce dove:
X= punto luce comandato
n°= numero di pulsanti
- Rilevatore di presenza
- Rilevatore di luminosità, VOC e temperatura

NOTE:

- L'esatta posizione, marca e modello dei corpi illuminanti dovrà essere concordata tra la committenza e la DLA;
- Tutti i corpi illuminanti esterni dovranno garantire un grado di protezione IP65;
- Tutti i corpi illuminanti posizionati nei locali tecnici dei piani seminterati avranno un grado di protezione minimo IP44;
- Si prevedono corpi illuminanti esterni con profilo orario e sensori crepuscolari.

