

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO IL GRIOTONDO IN CORSO ROCCO MEAGLIA A RIVAROLO CANAVESE - AVVISO PUBBLICO PROT. N. 48048 DEL 2 DICEMBRE 2021, FONDI PNRR, MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILO NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILO NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, OPERA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (APPLICAZIONE C.A.M. AI SENSI DEL D.M. GIUGNO 2022 - DNSH DI CUI ALLA CIRCOLARE MEF DEL 30/09/2021 N. 32 + S.M.I.), CUP: E93C22000440006 - C.U.J.: L01413960012202300002

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Descrizione documento:

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PIANTA PIANO PRIMO

Scala 1:100

Committente:

COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE
Via Ivrea, 60 - Rivarolo Canavese(TO)
T. +39 0124454611
comune@rivarolocanavese.it
rivarolocanavese@pec.it

Progettisti:

ARCH. MAURIZIO CHIOCCHETTI
Corso Roma, 67 - Crescentino (VC)
T. +39 0161841850
studio@architettochiochetti.it
maurizio.chiochetti@archiworldpec.it

ADVANCED ENGINEERING S.R.L.
Via Monte Bianco, 34 - Milano (MI)
T. +39 0245473703
mail@advancedengineering.it
mail@pec.advancedengineering.it

LEGENDA

- 
830 - Rodi
4002 lm
CRI > 80
 Apparecchio illuminante DISANO 39 W - 4002 lm - CRI > 80 - Tipo DISANO modello 830 - Rodi UGR < 19 a soffitto e a sospensione


1844 - Globo 2.0
1500 lm
CRI > 83
 Apparecchio illuminante LED 14W - 1550 lm - CRI > 83 - Tipo DISANO modello 1844 - Globo 2.0 a parete


950 - Hydro LED
3440 lm
CRI > 80
 Apparecchio illuminante LED 34W - 5194 lm - CRI > 80 - Tipo DISANO modello 90 - Hydro LED a soffitto e a sospensione


1558 - Brick
730 lm
CRI > 80
 Apparecchio illuminante LED 10W - 730 lm - CRI > 80 - Tipo DISANO modello 1558 - Brick - luce diretta a parete


Comando luce dove:
X = punto luce comandato
n° = numero di pulsanti


Rilevatore di presenza


Rilevatore di luminosità, VOC e temperatura

NOTE:

- L'esatta posizione, marca e modello dei corpi illuminanti dovrà essere concordata tra la committenza e la DLA;
- Tutti i corpi illuminanti esterni dovranno garantire un grado di protezione IP65;
- Tutti i corpi illuminanti posizionati nei locali tecnici dei piani seminterrati avranno un grado di protezione minimo IP44;
- Si prevedono corpi illuminanti esterni con profilo orario e sensori crepuscolari.

